

SPETT.LE Provincia di Vicenza
Settore Ambiente – Ufficio Suolo e Rifiuti
Contrà Gazzolle n. 1
36100 Vicenza
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

E P.C. ARPAV
Dipartimento provinciale Vicenza
Via Zamenhof n. 353/355
36100 Vicenza
PEC: dapvi@pec.arpav.it

E P.C. COMUNE DI CASSOLA
Piazza A. Moro n. 1
36022 Cassola (VI)
PEC: protocollo@pec.comune.cassola.vi.it

Il sottoscritto,

ING REGINATO ENRICO, tecnico incaricato per la presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento della SCIA ANTINCENDIO attesta che:

- In data 14.02.2021 la ditta STANGA S.r.l. ha provveduto a presentare istanza di SCIA ANTINCENDIO (mod. Pin 2 2018): tale SCIA aveva effetto immediato a partire dalla stessa data di presentazione.
- A seguito di sopralluogo del funzionario geom. Valeri, venivano date alcune prescrizioni relativamente alla situazione riscontrata durante il sopralluogo stesso. Tali prescrizioni riguardavano:
 - A. Messa in sicurezza dell'impianto per lo svuotamento dei serbatoi di GPL e METANO delle autovetture
 - B. Allontanamento dalla vecchia tettoia metallica dei liquidi combustibili presenti
 - C. Ripresentazione SCIA per diesel tank in quanto la sua posizione era difforme rispetto al progetto approvato.
 - D. Aggiornamento della planimetria sulla base della situazione reale esistente.
- Di tutti i lavori eseguiti si presentava report fotografico unitamente alla dichiarazione di non aggravio di rischio in data 15.09.2021, entro i tempi richiesti dal funzionario.
- Pertanto la SCIA ANTINCENDIO, ha ripreso il suo corso e andrà in scadenza il 14.02.2026: si rimane in attesa di ricevere da parte del Comando VV.F. di Vicenza di verbale di presa d'atto dei lavori effettuati con riscontro positivo (tale documento andrà a chiudere la procedura di sopralluogo).

Si allegano:

- Planimetria aggiornata allegata in data 15.09.21
- Relazione di non aggravio di rischio
- SCIA per diesel tank

Con riferimento alla situazione esistente alla data odierna in cui sono sopraggiunte altre piccole modifiche rispetto alla planimetria appena citata si evidenzia che tali modifiche non necessitano di ulteriore passaggio ai VV.F., in quanto trattasi di modifiche non significative ai fini antincendio.

Sarà cura dell'azienda in sede di RINNOVO PERIODICO della SCIA di di allegare al detto rinnovo (da presentare entro il 14.02.2026) una planimetria aggiornata con le modifiche sopraggiunte.

Distinti saluti, in fede

Ing. Enrico Reginato



Monteviale, 10.01.2024