

PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

DITTA
SCUTARO VINCENZO & FIGLIO S.R.L.

**PROGETTO DI MODIFICA IMPIANTO DI STOCCAGGIO
RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLI
CON INSERIMENTO LINEA DI TRATTAMENTO
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
COSTITUITI DA IMBALLAGGI DI PLASTICA**

ESENZIONE DA CPI E GESTIONE DELLE ACQUE DI
SPEGNIMENTO

MAGGIO 2015

Il richiedente: **SCUTARO VINCENZO & FIGLIO SRL**
Sede operativa : Via Cal del Guà n° 63
36075 Montecchio Maggiore (VI)

Elaborato N.

9



Cornedo, 24 maggio 10
Spett.le
Comune di Montecchio Maggiore (VI)
Ufficio Tecnico Comunale

Oggetto: progetto di un impianto di trattamento rifiuti con attività di stoccaggio in via Cal del Guà n.° 63 Montecchio Maggiore (VI).

Il sottoscritto Marangon Per. Ind. Clemente nato a Valdagno il 24/10/54 e residente a Cornedo Vicentino in Via San Lazzaro 49, iscritto all'albo dei periti Industriali della Provincia di Vicenza al n. 730, autorizzato ad emettere le certificazioni ai fini dell'approvazione di progetti o del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 25 Marzo 1985 con codice individuale **VI-00730-00178**,

- vista la dichiarazione del Sig. Scutaro Donato, legale rappresentante dell'attività, dalla quale si evince che non sono presenti:

1. Locali adibiti a depositi merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq;
2. impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li;
3. Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li;
4. Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100 000 kcal/h.

DICHIARA

che l'attività di trattamento rifiuti in cui si esegue principalmente lo stoccaggio di imballaggi in plastica ed in metallo di tipo non pericoloso da realizzarsi in via Cal del Guà n.° 63 Montecchio Maggiore (VI) con sede legale in Via Nuova Francesca n.° 15 ,

non è soggetta

al rilascio del certificato di Prevenzione Incendi, poiché all'interno vengono svolte attività che non rientrano fra quelle elencate dal D.M. 16/02/1982.

In fede
Per. Ind. Marangon Clemente



Cornedo, 24 maggio 10
Spett.le
Comune di Montecchio Maggiore (VI)
Ufficio Tecnico Comunale

SCUTARO VINCENZO & FIGLIO S.R.L.
Sede Operativa
via Cal del Guà n.° 63
Montecchio Maggiore (VI)

Oggetto: CONTENIMENTO ACQUE DI RACCOLTA DELL'AREA COPERTA.

Il sottoscritto Marangon Per. Ind. Clemente nato a Valdagno il 24/10/54 e residente a Cornedo Vicentino in Via San Lazzaro 49, iscritto all'albo dei periti Industriali della Provincia di Vicenza al n. 730, autorizzato ad emettere le certificazioni ai fini dell'approvazione di progetti o del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 25 Marzo 1985 con codice individuale VI-00730-00178, in qualità di tecnico per la prevenzione incendi, incaricato dalla ditta SCUTARO VINCENZO & FIGLIO S.R.L., sede operativa in via Cal del Guà n.o 63 Montecchio Maggiore (VI),

DICHIARA

che il quantitativo di acqua impiegata per lo spegnimento di un eventuale incendio, in caso di intervento dei Vigili del Fuoco, mediante l'utilizzo di n. 2 idranti uni 45 per due ore continuative, è circa pari a 30 mc. massimi.

Tale quantitativo di acqua sarà raccolto in un bacino di contenimento avente una superficie di circa 450 mq. e un'altezza media di 8 cm.

Pertanto vi è garanzia che tutta l'acqua necessaria in caso di incendio non andrebbe a disperdersi nell'area esterna.

Cornedo, 24 maggio 10

In.fede
Per. Ind. Marangon Clemente

La ditta SCUTARO VINCENZO & FIGLIO S.R.L. si impegna a mantenere libera, efficiente e pronta a eventuali emergenze l'area di raccolta.