



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - VICENZA

Via C. Farini, 16 – 36100 Vicenza – Tel. 0444/565022 – e-mail: comando.vicenza@vigilfuoco.it
PEC prevenzione incendi: com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it - PEC comando: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

A PROVINCIA DI VICENZA
AREA TECNICA - Servizio Rifiuti, VIA e VAS
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

p.c. Ditta BERTACCO ARMANDO
bertacco.armando@pec.it

Prat. VF 37921

OGGETTO: Convocazione a seduta plenaria in teleconferenza del Comitato Tecnico Provinciale VIA – Conferenza dei Servizi decisoria finalizzata al rilascio del P.A.U.R., per “Attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti da costruzione e demolizione e terre e rocce, sviluppo con ampliamento dell’impianto esistente.” - Localizzazione - comune di Lusiana Conco, loc. Rubbietto.
Ditta: BERTACCO ARMANDO
Riscontro

In riferimento alla nota assunta al nostro prot. COM-VI n. 792 del 11.01.2024, relativa all’oggetto, si rappresenta che le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono elencate nell’Allegato I al D.P.R. n° 151 del 1/08/2011 e sono divise nelle tre categorie A, B e C.

Per le attività individuate in categoria B e C è prevista, ai sensi dell’art. 3 del Decreto, la valutazione del progetto da parte dei Comandi VV.F.; per le tre tipologie è prevista, a lavori ultimati, ai sensi dell’art. 4, la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Tutto ciò premesso, da verifica atti presso questo Comando la Ditta BERTACCO ARMANDO risulta avere una pratica attiva con numero 43725 per l’attività 13.1.A (S.C.I.A antincendio rubricata al nostro prot. n. 23545 del 20/12/2019), e per le attività 12.1.A e 49.1.A (S.C.I.A antincendio rubricata al nostro prot. n. 11904 del 03.05.2023).

Per quanto sopra detto, qualora gli interventi previsti in oggetto comportino modifiche sostanziali ai fini antincendio, come definite nell’allegato IV del D.M. 7/8/2012, tali da comportare un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare della Ditta in oggetto dovrà comunicare a questo Comando una nuova SCIA ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/11, o richiedere una valutazione del progetto ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/11, con le modalità indicate dal D.M. 7.08.2012.

CB/--

Il COMANDANTE
Ing. GATTUSO Andrea

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge