



AcegasApsAmga S.p.A.

Sede legale: Via del Teatro 5 34121 Trieste
tel. 040.7793111 fax 040.7793427
info.ts@acegasapsamga.it
www.acegasapsamga.it

Spett.^{le}
**Provincia di Vicenza –
Area Tecnica servizio rifiuti, VIA e VAS**
Palazzo Godi - Nlevo
Contrà Gazzolle 1
360100 Vicenza

Via PEC:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

e p.c. Spett.^{le}
Consiglio di Bacino Bacchiglione
Via Palladio, 128
36030 - Villaverla (VI)

Via PEC:
atobacchiglione@legalmail.it

e p.c. Spett.le
**Comune di Padova
Ufficio tecnico patrimonio**
Palazzo Gozzi
Via Tommaseo 60
35131 - Padova

Alla c.a. Arch. Sonia Favaro

Via PEC
patrimonio@pec.comune.padova.it

Padova, 13.09.2023

OGGETTO: verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 8 della L.R. 4/2016.
Ditta proponente - Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S. p. A.
Progetto - prolungamento di via Aldo Moro dall'incrocio con la strada comunale di Bertesina alla S.S. Postumia in comune di Vicenza.
Localizzazione - comune di Vicenza, via Aldo Moro – Strada Statale 53 Postumia 17.
Comuni interessati - Bolzano Vicentino e Monticello Conte Otto.

Premesso che:

- Il Comune di Vicenza nella stesura della *Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale* del 2010 e successive varianti, ai sensi dell'art.15 della L.R. 23/04/2004 n.11, ha recepito l'individuazione delle captazioni e delle relative Aree di Salvaguardia (D.Lgs 152/2006) nonché l'ubicazione delle reti di adduzione in concessione ad AcegasApsAmga Spa (Allegato II punto 3 lettera A del D.M. 26/03/1991);
- Le opere che andranno a realizzarsi nel progetto "*Prolungamento di via Aldo Moro dall'incrocio con la strada comunale di Bertesina alla S.S.*" risultano interferenti con le condotte adduttrici DN1300 e DN900;
- la fascia superficiale dell'intero tracciato della condotta DN900, per una larghezza generalmente di 3.00 metri, risulta di proprietà del Comune di Padova;
- in data 08.09.2023 con prot. n.0052908 la Provincia di Vicenza ha invitato la Società Scrivente alla seduta del Comitato Tecnico Provinciale VIA convocato il giorno 14/09/2023;

Considerato che:

- Le condotte adduttrici DN1300 e DN900 trasportano, dal campo pozzi situato tra i comuni di Villaverla, Dueville, Vicenza, Caldogno e Monticello Conte Otto, l'acqua potabile alla città di Padova, Abano Terme e parte della Saccisica, e che l'interruzione del servizio pubblico, sia durante i lavori che successivamente, provocherebbe gravissime ripercussioni sulla fornitura di acqua potabile alla cittadinanza e alle attività produttive dei territori gestiti da AcegasApsAmga e a quelli interconnessi alla sua rete acquedottistica;

Tutto ciò premesso e considerato:

La Scrivente, per quanto di sua competenza, prescrive che la risoluzione delle interferenze tra le opere previste nel progetto "*Prolungamento di via Aldo Moro dall'incrocio con la strada comunale di Bertesina alla S.S. Postumia in comune di Vicenza*" e le condotte DN900 e DN1300 debbano essere concordate con la AcegasApsAmga Spa.

Altresì, a prescindere dalla soluzione progettuale concordata, in accordo anche con le disposizioni indicate dal Consiglio di Bacino Bacchilgione e della normativa vigente, si rammenta come qualsiasi onere progettuale ed economico concernente la progettazione, gli espropri, la realizzazione dell'opera, la direzione dei lavori vengano imputati completamente a carico del Proponente, senza alcun aggravio nè sulla tariffa idrica nè su AcegasApsAmga Spa.

In particolare, analizzando il progetto trasmesso, si evidenziano le criticità riportate di seguito e che potranno essere motivo di parere negativo alla realizzazione del progetto da parte della Scrivente.

1. Come previsto all'art. 1 dell'Allegato 2 del DM 26/03/1991, nella fascia di rispetto delle condotte è fatto divieto di realizzare piantagioni arboree e il deposito o spandimento di materiali che possano essere fonte d'inquinamento;
2. Dovrà essere realizzata una strada di servizio, fruibile anche da mezzi pesanti, per permettere la manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte e degli organi di manovra delle stesse;
3. Nell'eventualità in cui il tracciato dell'adduttrice DN900 debba essere spostato per risolvere le interferenze, oltre gli oneri di progettazione e realizzazione, la Proponente dovrà provvedere alla permuta del terreno di proprietà del Comune di Padova;
4. Nella fascia di rispetto delle condotte adduttrici non dovranno essere realizzate scoline nè bacini di laminazione: la loro presenza potrebbe causare seri problemi nella gestione degli scavi e rendere difficoltose le manutenzione straordinaria alle tubazioni;

Infine, quanto appena indicato risulta strettamente legato alla sola Verifica di Assoggettabilità alla VIA, le prescrizioni sul progetto verranno inviate al Proponente secondo i termini e modi previsti dalla Conferenza dei Servizi.

Lo scrivente Ufficio resta a disposizione per eventuali chiarimenti e comunicazioni in merito (ing. Lorenzo Tirello cell. 347.6150186, tel. 049.8200453, mail: tirello@acegasapsamga.it ; ing. Alberto Doro tel 329 2728212 mail: alberto.doro@acegasapsamga.it).

Cordiali Saluti,

Direzione Reti
Responsabile Acqua
Ing. Emilio Caporossi
