



**AcegasApsAmga S.p.A.**

Sede legale: Via del Teatro 5 34121 Trieste  
tel. 040.7793111 fax 040.7793427  
[info.ts@acegasapsamga.it](mailto:info.ts@acegasapsamga.it)  
[www.acegasapsamga.it](http://www.acegasapsamga.it)

Spett.<sup>le</sup>  
**Provincia di Vicenza**  
**Area Tecnica servizio rifiuti, VIA e VAS**  
Palazzo Godi - Nieve  
Contrà Gazzolle 1  
360100 Vicenza

Via PEC:  
[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

e p.c. Spett.<sup>le</sup>  
**Consiglio di Bacino Bacchiglione**  
Via Palladio, 128  
36030 - Villaverla (VI)

Via PEC:  
[atobacchiglione@legalmail.it](mailto:atobacchiglione@legalmail.it)

e p.c. Spett.le  
**Comune di Padova**  
**Settore Patrimonio e Partecipazioni**  
Palazzo Gozzi  
Via Tommaseo 60  
35131 - Padova

Alla c.a. Arch. Sonia Favaro

Via PEC  
[patrimonio@pec.comune.padova.it](mailto:patrimonio@pec.comune.padova.it)

Padova, 20.09.2023

**OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 8 della L.R. 4/2016.**

**Ditta proponente - Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S. p. A.**

**Progetto - prolungamento di via Aldo Moro dall'incrocio con la strada comunale di Bertesina alla S.S. Postumia in comune di Vicenza.**

**Localizzazione - comune di Vicenza, via Aldo Moro – Strada Statale 53 Postumia 17.**

**Comuni interessati - Bolzano Vicentino e Monticello Conte Otto.**

**Emissione parere**

Premesso che:

- Il Comune di Vicenza nella stesura del Piano degli Interventi (P.I.), approvato con delibera del consiglio comunale n.10 del 7.02.2023 e ss.mm.ii, all'art. 15 delle norme tecniche operative (NTO) del P.I. recepisce la posizione delle captazioni e delle relative Aree di Salvaguardia (D.Lgs 152/2006) nonché l'ubicazione delle reti di adduzione in concessione ad AcegasApsAmga Spa (Allegato II punto 3 lettera A del D.M. 26/03/1991) e delle relative fasce di rispetto;
- Le opere che andranno a realizzarsi nel progetto "*Prolungamento di via Aldo Moro dall'incrocio con la strada comunale di Bertesina alla S.S.*" risultano interferenti con le condotte adduttrici DN1300 e DN900;
- la fascia superficiale dell'intero tracciato della condotta DN900, per una larghezza generalmente di 3.00 metri, risulta di proprietà del Comune di Padova;
- in data 08.09.2023 con prot. n.0052908 la Provincia di Vicenza ha invitato la Società Scrivente alla seduta del Comitato Tecnico Provinciale VIA convocato il giorno 14/09/2023;
- in data 14.09.2023 con prot. n° 118525 AcegasApsAmga ha trasmesso alla Provincia di Vicenza, Area Tecnica servizio rifiuti, VIA e VAS, una nota generale riguardante la gestione delle interferenze tra le condotte adduttrici e il progetto in oggetto;
- con il presente parere si integra e si specifica puntualmente quanto descritto nella comunicazione inviata il 14.09.2023 con prot. n° 118525.

Considerato che:

- Le condotte adduttrici DN1300 e DN900 trasportano, dal campo pozzi situato tra i comuni di Villaverla, Dueville, Vicenza, Caldogno e Monticello Conte Otto, l'acqua potabile alla città di Padova, Abano Terme e parte della Saccisica, e che l'interruzione del servizio pubblico, sia durante i lavori che successivamente, provocherebbe gravissime ripercussioni sulla fornitura di acqua potabile alla cittadinanza e alle attività produttive dei territori gestiti da AcegasApsAmga e a quelli interconnessi alla sua rete acquedottistica;

Tutto ciò premesso e considerato:

La Scrivente, per quanto di sua competenza, prescrive che le interferenze tra le opere previste nel progetto in oggetto e le condotte adduttrici vengano risolte nelle seguenti modalità:

- Dalla sezione AP1-08 progressiva 0+200.00 fino alla sezione AP1-02 progressiva 0+050.00 si prescrive la sostituzione e lo smaltimento della condotta DN900 in cemento amianto con una condotta di medesimo diametro in acciaio. Il nuovo tratto di tubazione dovrà essere opportunamente controtubato con un tubo DN1200 dimensionato opportunamente per poter sopportare il carico stradale. Infine la tubazione dovrà essere dotata di impianto e dispositivi di protezione catodica a corrente impressa;
- Come previsto dall'art. 1 dell'Allegato 2 del DM 26/03/1991, dalla sezione API-08 progressiva 0+200.00 proseguendo verso sud è vietata qualsiasi tipo di piantumazione arborea nelle fasce di rispetto, previste dalla pianificazione urbanistica del Comune di Vicenza, di entrambe le condotte DN900 e DN1300;
- Nella fascia di rispetto delle condotte adduttrici è vietata la realizzazione di scoline o bacini di laminazione al fine di garantire una gestione ottimale degli scavi durante le attività di manutenzione straordinaria delle condotte e degli organi di manovra delle stesse;
- Durante la fase di cantiere:
  - o È vietato il deposito e/o accumulo di qualsiasi tipo di materiale nelle fasce di rispetto delle condotte adduttrici;
  - o Il transito di mezzi pesanti in corrispondenza delle condotte adduttrici dovrà essere effettuato a condizione che vengano posizionati delle piastre metalliche per la ripartizione del peso;
  - o Dovrà essere garantito in qualsiasi momento l'accesso ai mezzi e al personale di AcegasApsAmga, o di ditte incaricate dalla stessa, agli organi di manovra e ai pozzettoni di pertinenza delle tubazioni;
- Il collegamento idraulico tra la scolina posta sul lato ovest del prolungamento di via Aldo Moro con il bacino di laminazione posto a est della strada stessa dovrà essere traslato verso nord evitando quindi l'attraversamento della condotta DN900;
- La Società proponente dovrà garantire che le servitù di acquedotto e le particelle di proprietà del comune di Padova rimangano immutate;
- In corrispondenza delle sezioni API-06 o API-07 dovrà essere realizzata una strada di accesso alle condotte acquedottistiche, per garantire l'operatività di mezzi – anche pesanti – nel caso di riparazioni delle condotte;

Altresì, a prescindere dalla soluzione progettuale concordata, in accordo anche con le disposizioni indicate dal Consiglio di Bacino Bacchilgione e della normativa vigente, si rammenta come qualsiasi onere progettuale ed economico concernente la progettazione, gli espropri, la realizzazione dell'opera, la direzione dei lavori vengano imputati completamente


a carico del Proponente, senza alcun aggravio nè sulla tariffa idrica nè su AcegasApsAmga Spa. Le soluzioni progettuali dovranno essere preliminarmente autorizzate da AcegasApsAmga e dal Comune di Padova.

Lo scrivente Ufficio resta a disposizione per eventuali chiarimenti e comunicazioni in merito (ing. Lorenzo Tirello cell. 347.6150186, tel. 049.8200453, mail: [ltirello@acegasapsamga.it](mailto:ltirello@acegasapsamga.it) ; ing. Alberto Doro tel 329 2728212 mail: [alberto.doro@acegasapsamga.it](mailto:alberto.doro@acegasapsamga.it)).

Cordiali Saluti,

**Direzione Reti**  
**Responsabile Acqua**

Ing. Emilio Caporossi



c/RET - AQA – IPD - ASM