

Spett.le

**BRENTA RECYCLING SRL**  
Via Martiri della Libertà, 16/A  
35010 GRANTORTO PD
**Rapporto di prova N° 105281/2024**

Rev. 0

Data Emissione 22/03/2024

**Assistenza In Contratto 26925/2024 del 08/03/2024**Descrizione campione: **Acqua di scarico in uscita impianto**Provenienza: **BRENTA RECYCLING P.V.**  
**Via Marconi, 3 36050 BOLZANO VICENTINO VI**Modello impianto: **AMC - GN 30 (Matr. 65203/00)**Committente: **BRENTA RECYCLING SRL Via Martiri della Libertà, 16/A 35010 GRANTORTO PD**Campionamento: **Effettuato da tecnico Depur Padana Acque Srl - Verbale di Campionamento n° 26925MB-B01**Metodo di campionamento: **\* Istantaneo - APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**

Dettagli:

N° Accettazione: **105281/2024**Data di campionamento: **08/03/2024**Corpo recettore: **acque superficiali**Data di accettazione: **08/03/2024**Limiti di riferimento: **D.Lgs. n° 152 del 03/04/06 (Tab. 3 Allegato 5 - scarico in acque superficiali).****RISULTATI ANALITICI**

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura	Limiti di riferimento Min	Max	Limite Quantificazione	Data inizio Data fine
<b>pH</b> APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		7,8	± 0,1	5,5	9,5		08/03/2024 08/03/2024
<b>SOLIDI SOSPESI TOTALI</b> APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/l	6	± 2		80	5	11/03/2024 11/03/2024
<b>COD</b> ISPRA Man 117 2014	mg/l	26	± 3		160	15	11/03/2024 11/03/2024
<b>CONDUCIBILITA'</b> UNI EN 27888:1995	µS	181	± 23			20	11/03/2024 11/03/2024
<b>§ IDROCARBURI TOTALI</b> APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003	mg/l	<0,05			5	0,05	12/03/2024 22/03/2024
<b>* ALLUMINIO</b> UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	0,08	± 0,02		1	0,01	11/03/2024 19/03/2024
<b>* CADMIO</b> UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	<0,01			0,02	0,01	11/03/2024 19/03/2024
<b>* FERRO</b> UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	0,36	± 0,05		2	0,01	11/03/2024 19/03/2024
<b>* RAME</b> UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	<0,01			0,1	0,01	11/03/2024 19/03/2024
<b>* ZINCO</b> UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	<0,01			0,5	0,01	11/03/2024 19/03/2024

**DEPUR PADANA ACQUE S.R.L. a Socio Unico**Sede: 45100 **ROVIGO** (Italy)  
Via Maestri del Lavoro, 3 - Z.I. Interporto  
Tel. +39 0425 472211  
Fax +39 0425 472288  
Internet: www.depurpadana.com  
E.mail: laboratorio@depurpadana.itC.F. - P.IVA - Nr. Iscr. Reg. Impr. RO: IT01012950299  
R.E.A. RO n. 109706  
Capitale Sociale €500.000,00 i.v.



LAB N° 1913 L

Spett.le

**BRENTA RECYCLING SRL**  
**Via Martiri della Libertà, 16/A**  
**35010 GRANTORTO PD**

**Rapporto di prova N° 105281/2024**

Rev. 0

Data Emissione 22/03/2024

**Note:**

l'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10.

Le determinazioni sono state effettuate su un campione Istantaneo

Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite VL previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

I campioni vengono conservati presso il laboratorio per 7 giorni dalla data di emissione del rapporto di prova, salvo diverse indicazioni

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.

\* Prova NON accreditata

§ prova eseguita in subappalto dal laboratorio accreditato n. 0471L

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

**Nei parametri considerati il campione di acque depurate in uscita impianto risulta CONFORME ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n°152 del 03/04/06 (Tab. 3 Allegato 5 - scarico in acque superficiali).**

Il Responsabile del Laboratorio  
 P.i. Michele Malagugini

Ordine dei periti - Provincia di Rovigo  
 Iscrizione n° 261



DEPUR PADANA ACQUE S.R.L. a Socio Unico

Sede: 45100 ROVIGO (Italy)  
 Via Maestri del Lavoro, 3 - Z.I. Interporto  
 Tel. +39 0425 472211  
 Fax +39 0425 472288  
 Internet: www.depurpadana.com  
 E.mail: laboratorio@depurpadana.it

C.F. - P.IVA - Nr. Iscr. Reg. Impr. RO: IT01012950299  
 R.E.A. RO n. 109706  
 Capitale Sociale €500.000,00 i.v.