



Prot. n°

3740



San Bonifacio, li - 2 MAG. 2024

Spett.le  
**Provincia di Vicenza (VI)**  
[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)  
come Richiedente ed Ente territorialmente competente

e, p.c. Spett.le  
**REGIONE VENETO**  
**UNITA' ORGANIZZATIVA**  
**GENIO CIVILE DI VICENZA**  
c/a Ing. Giovanni Maderni  
Contrà Mure S. Rocco, 51  
36100 VICENZA  
[geniocivilevi@pec.regione.veneto.it](mailto:geniocivilevi@pec.regione.veneto.it)  
come organo tecnico competente in materia, nei cui confronti lo scrivente rilascia, ove richiesto, i necessari pareri endoprocedimentali ai sensi della DGR 2948/2009

Spett.le  
**Comune di Vicenza (VI)**  
Contrà Gazzolle, 1  
36100 Vicenza  
[vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)  
come Ente territorialmente competente

**Oggetto: (Prot.N. GE 2024/0011958) VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA ART. 19 D.LGS 152/06 E ART. 8 4/2016 - DITTA PROPONENTE VIBETONBRENTA S.R.L. - PROGETTO DI INSERIMENTO ULTERIORE ATTIVITA' RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN IMPIANTO ESISTENTE – COMUNE DI VICENZA VIALE DEL LAVORO 57 – COMUNICAZIONE DEPOSITO DA PARTE DELLA DITTA DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA INTEGRAZIONE**

**Committente: VIBETONBRENTA S.R.L.**

**Mittente: Provincia di Vicenza**

**Professionista redattore della Relazione idraulica: -**

**Codice Pratica: RCI 2024/018**

#### **AVVIO, RICHIESTA INTEGRAZIONI E CONTESTUALE SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO.**

Si informa che la Nota pervenuta dal Comune in oggetto, n. prot. 3386, il 24/01/2024 e successive integrazioni, relativa al "progetto di inserimento ulteriore attività recupero rifiuti speciali non pericolosi in impianto esistente Comune Di Vicenza Viale Del Lavoro 57", sono state ricevute e registrate al protocollo consortile n. 643 in data 25/01/2024 e prot. n. 2192 del 12/03/2024.

**Tutto ciò premesso**, al fine dell'ottenimento del parere di competenza è necessario pervengano allo scrivente, i seguenti **documenti integrativi**:

- Domanda originale (file scaricabile dal sito internet del Consorzio\*).
- Relazione di Compatibilità Idraulica in formato .pdf. e .p7m.
- **Sezioni e profili dell'opera di mitigazione idraulica in formato .pdf. e .p7m.**
- Informativa sottoscritta ai sensi della legge sulla privacy - art. 13 Reg. U.E. 679/2016; il modulo si trova nella pagina <https://www.altapianuraveneta.eu/>, sotto Amministrazione Trasparente – Altri contenuti GDPR e politiche privacy - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI (CONSORZIATI).

Sede legale: Via G. Oberdan n° 2 - 37047 San Bonifacio (VR) c. f.: 92021070237  
e-mail: [apv@altapianuraveneta.eu](mailto:apv@altapianuraveneta.eu) - PEC: [consorzio@pec.altapianuraveneta.eu](mailto:consorzio@pec.altapianuraveneta.eu) - tel.: 045 7616111

Sossano (VI) 36040 - Via Circonvallazione n° 2 - tel.: 0444 885217  
Thiene (VI) 36016 - Via Rasa n° 9 - tel.: 0445 369022

- Ricevuta del versamento delle spese di istruttoria sul CCP n. 1009202589 intestato a Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta Via G. Oberdan 2 37047 San Bonifacio VR per l'importo di € 150,00 per pratiche di compatibilità idraulica; oppure tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: IBAN del Consorzio => IT35J0760111800001009202589 Intestato a Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con Causale SPESE PER ISTRUTTORIA;
- Tabella dell'area di trasformazione allegata alla presente: "SCHEMA\_SINTESI\_INTERVENTO\_SINGOLO", debitamente compilata dal Professionista, nel caso si tratti di studio di una area singola (PUA, VAR PRG, PDL, ecc...); file scaricabili dal sito internet del Consorzio\*; formato di invio .xls, pdf. e .p7m.
- Dati cartografici in formato .shp e/o .dwg delle aree di trasformazione in coordinate Gauss-Boaga Fuso Ovest (EPSG:3003).

\*La modulistica sopra citata è scaricabile al seguente link:

<https://www.altapianuraveneta.eu/pareri-idraulici/compatibilita-idraulica-ai-sensi-dell-all-a-d-g-r-2948-del-06-10-2009/>

Si richiedono inoltre le seguenti integrazioni/modifiche:

1. Confermato che le superfici di trasformazione sono superiori ai 1000 mq (1330 mq), deve essere richiesto il parere di compatibilità idraulica. Nonostante dall'allegato 4 "Bilancio Idrico" si legge che le acque meteoriche di dilavamento dell'area trasformata vengono recuperate e riutilizzate nella produzione, la "vasca di accumulo 6" e le cisterne verticali non sono sufficienti a contenere il volume generatosi dalla trasformazione. Ad ogni modo la situazione attuale deve essere adeguata per l'aumento dei volumi che tali vasche andrebbero a gestire.  
Appurato che lo scarico già autorizzato non subirà modifiche in termini sia qualitativi sia in termini di portate, sarà sufficiente realizzare all'interno dell'area di trasformazione un volume tale da permettere lo stoccaggio delle acque.
2. Pertanto, si chiede **l'adeguamento del volume d'invaso considerando un volume specifico pari a 882 mc/ha rispetto l'area di intervento per Tr=50 anni, per un coefficiente di deflusso pari a 0,90 e per un coefficiente udometrico pari a 5 l/s per ettaro** (valore calcolato in base alle analisi di pioggia effettuate da ANBI Veneto).
3. Si consiglia di adeguare la canaletta di raccolta acque in modo da contenere tutto il volume d'invaso richiesto per la mitigazione, considerando un volume totale **pari a 117 mc e applicando un manufatto di regolazione delle portate in corrispondenza della grata di raccolta acque.**
4. Il diametro interno del tubo di controllo del flusso non dovrebbe essere mai minore di 10 cm per evitare problemi di intasamento.

In attesa della documentazione richiesta, si sospendono i termini dell'istruttoria e si porgono distinti saluti.

IL CAPO SEZIONE PIANI, AMBIENTE  
E SERVIZI TECNICI TERRITORIALI

(ing. Silvia Tizian)



**Allegati:**

Per informazioni:

Uff. Piani, Ambiente e Servizi Tecnici Territoriali:

Il Responsabile dell'Istruttoria (Ing. Silvia Tizian)

Mail: [silvia.tizian@altapianuraveneta.eu](mailto:silvia.tizian@altapianuraveneta.eu)

L' Istruttore (dott. Fabio Marchesini)

Mail: [fabio.marchesini@altapianuraveneta.eu](mailto:fabio.marchesini@altapianuraveneta.eu)