


- - - PERIMETRO AREA P.U.A. IN PROPRIETA' PRIVATA (mq 318.433)
- - - PERIMETRO AREE INTEGRATIVE ESTERNE AL P.U.A.  
 N.1 - AREA AD EST MQ. 8354 (INGRESSO N.3) N.2 - AREA A NORD MQ. 4772 (INGRESSO N.2)  
 N.3 - AREA A OVEST MQ. 429 (USCITA DA VIA VENETO)  
 N.4 - AREA A SUD MQ. 25 (PASSERELLA CICLABILE)
- - - RISPETTO FLUVIALE
- - - RISPETTO STRADALE
- - - CORRIDOIO ECOLOGICO
- - - RISPETTO IDRAULICO ROGGIA MAESTRA



- LEGENDA RETE ACQUEDOTTO**
- - - rete acquedotto esistente DN250 ACC
  - - - rete acquedotto esistente DN 150/100/80 ACC
  - - - rete acquedotto esistente da eliminare
  - - - tubo in acciaio Dn 80/100/150 polietilene esternamente e rivestito internamente con malta cementizia centrifugata
  - - - tubo in acciaio Dn 80 per allaccio lotti e idrante
  - pozzetto 120x120 con chiusura 80x80 in ghisa sferoidale classe D400
  - X saracinesco corpo ovale cuneo gommato Dn 80 Pn 16 e chiuso in ghisa sferoidale telescopico
  - allaccio ai lotti da porre su nicchia recinzione
  - idrante soprassuolo con stacco DN80
  - pozzetto provvisorio per la realizzazione delle Unità Minime di Intervento

Pozzetto termine di rete.  
 Sul fondo predisporre un tubo DN160 in PVC-SIB da collegare alle rete acque meteoriche

Pozzetto esistente collegato alla rete acque meteoriche.

REGIONE DEL VENETO      PROVINCIA DI VICENZA  
**COMUNE DI SCHIO**  
 P.U.A. D1/028  
**STABILIMENTI EX LANEROSI**  
**RETE ACQUEDOTTO**

NOVEMBRE 2023      **C/03**  
 scala 1:1000

Committente  
**IMMOBILI E PARTECIPAZIONI S.r.l.**

Studio di Ingegneria Edile  
**Dott. Ing. Gian Domenico Cazzola**  
 via Lago di Lugano n°27-36015 SCHIO (VI)  
 Tel. 0445/576403 cell. 335 5891670  
 E-mail: cazzola713@gmail.com

disegnatore Geom. Alessandra Ruaro

Y:\ALE\20\PIA LANEROSI D1-28\2023 11 PUA D1-28\2023 11 PUA D1-28 C03 ACQUEDOTTO.DWG  
 A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con divieto di riproduzione anche parziale, e comunque renderlo noto a terzi e a ditte concorrenti senza nostra esplicita autorizzazione.  
 fabio@immobili.com/usc@immobili.com

Protocollo n. 110000001 GE/2023/0054773 del 28/12/2023 - Pag. 1 di 1