



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - VICENZA

Via C. Farini, 16 – 36100 Vicenza – Tel. 0444/565022 – e-mail: comando.vicenza@vigilfuoco.it
PEC prevenzione incendi: com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it - PEC comando: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Alla PROVINCIA DI VICENZA
AREA TECNICA - Servizio Rifiuti, VIA e VAS
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

p.c. Orti dei Berici Società Cooperativa Agricola
ortideiberici@legalmail.it

Prat. VF 27157

Attività 4.3.A; 4.3.A; 4.3.A; 4.3.A; 13.1.A; 74.3.C; 74.3.C; 70.1.B; 70.1.B

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 8 della L.R. 4/2016.

Ditta proponente: Orti dei Berici Società Cooperativa Agricola.

Progetto: Aumento capacità di recupero di impianto depurazione per lavorazione di prodotti agricoli.

Localizzazione: comune di Pojana Maggiore, via E. Ferrari n. 6/8.

Comuni interessati: Asigliano Veneto, Orgiano, Sossano.

Riscontro

In riferimento alla nota assunta al nostro prot. COM-VI n. 12610 del 17.05.2024, relativa all'oggetto, si rappresenta che da verifica atti presso questo Comando all'indirizzo in oggetto risulta associata una pratica VF 27157 intestata alla Ditta *NATURELLO SRL*.

Tale pratica risulta avere una istanza di Rinnovo di S.C.I.A antincendio (prot. COM-VI nr. 8223 del 02.05.2013) non più in corso di validità, per le seguenti attività dell'Allegato I al D.P.R. nr. 151 del 1/08/2011:

- 4.3.A (*Depositi di GPL (serbatoi fissi da 0,3 a 5 mc)*);
- 13.1.A (*Distributori di carburanti liquidi (P.I. > 65 °C), tramite contenitori < 9 mc*);
- 70.1.B (*Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. da 1000 a 3000 mq*);
- 74.3.C (*Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW*).

Si invita pertanto la titolarità della Ditta a chiarire la situazione attuale.

Si ricorda inoltre che qualora gli interventi previsti in oggetto comportino modifiche sostanziali ai fini antincendio al progetto precedentemente approvato, come riportato nell'allegato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - VICENZA

Via C. Farini, 16 – 36100 Vicenza – Tel. 0444/565022 – e-mail: comando.vicenza@vigilfuoco.it
PEC prevenzione incendi: com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it - PEC comando: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

IV del D.M. 07.08.2012, si invita la titolarità della Ditta in oggetto a richiedere a questo Comando una nuova valutazione del parere di conformità antincendio ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto e con le modalità indicate dal D.M. 7.08.2012.

CB/--

Il COMANDANTE

Ing. GATTUSO Andrea

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge