



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 11/12/2024 Protocollo N° 0629386 Class: H.420.03.1 Fasc. 61 Allegati N° 0

Oggetto: Progetto: Realizzazione di una piattaforma multifunzionale per il recupero di rifiuti sanitari e per la produzione di "EoW" per fonderie. Ditta proponente: Silva S.r.l. - Localizzazione: Comune di Montecchio Precalcino, Via Terragliani n. 44. - D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009 "Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici". - **parere - Ns. rif. n° VA87/2024.**

Provincia di Vicenza

Comune di Montecchio Precalcino

e, p.c. Direzione Uffici Territoriali
per il Dissesto Idrogeologico

Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

In riferimento alle note della Provincia di Vicenza, aventi prott. n. 38119 del 12/08/2024 e n. 38975 del 22/08/2024 (ns. prott. nn. 412064-425920/2024), di trasmissione della documentazione volta all'ottenimento del parere definitivo di compatibilità idraulica in merito al progetto di cui all'oggetto, si prende atto di quanto segue:

- dei contenuti della suddetta documentazione inoltrati al fine della presente istanza, da cui si rileva che l'intervento in argomento interessa una significativa impermeabilizzazione potenziale di ca. 1,78 ettari, prevedendo le seguenti opere di mitigazione: una batteria di pozzi perdenti e batterie filtranti con moduli "Drening"; tale sistema di laminazione avrà capacità di raccolta e smaltimento per un volume complessivo di 2.271,47 mc, con scarico negli strati superficiali del sottosuolo;
- della valutazione di compatibilità idraulica (luglio 2024) redatta dall'ing. Silvia Lucia iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa al n. 1360;
- del parere endoprocedimentale emesso dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con nota avente prot. n. 10803 del 18/11/2024 (ns. prot. n. 587374/2024), integrativo a questo parere laddove non ne sia in contrasto.

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime **parere favorevole** al progetto in argomento, alle seguenti condizioni:

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione: Uffici Territoriali Per Il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza codice struttura 8800110900
Contrà Mure S. Rocco 51 – 36100 Vicenza Tel. 0444337811 – Fax 0444337867
e-mail: geniocivilevi@regione.veneto.it PEC: geniocivilevi@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- ogni superficie destinata alle opere di mitigazione dovrà vincolarsi in modo che ne sia definita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare la destinazione come opera di drenaggio idraulico nel tempo (es. mediante atto notarile o vincolo comunale);
- per i sistemi di accumulo delle acque invase per utilizzo o trattamento, come le vasche di prima pioggia, si dovranno prevedere linee separate e non interferenti con quelle adibite alla mitigazione idraulica;
- tutte le acque provenienti dalle aree di piazzali ed aree di manovra, prima di essere scaricate, vengano coltate in un sistema di trattamento in continuo di dissabbiatura e disoleazione nelle precise modalità previste dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione del Veneto, artt. 37 e 39, in applicazione del D.Lgs. del 03/04/2006 n. 152;
- le opere di mitigazione non dovranno mai interagire con il massimo livello di falda;
- per interventi ubicati in aree a deflusso difficoltoso dovrà imporsi un'adeguata indagine e determinarsi gli opportuni accorgimenti al fine di evitare che il medesimo produca effetti negativi alle nuove opere ed alle località circostanti;
- per zone umide con presenza di vegetazione o altri ingombri, si dovrà incrementare l'area destinata agli invasi di raccolta acque di modo sia tenuto sempre libero dai predetti ed efficiente un volume di invaso pari a quello calcolato per la compatibilità idraulica;
- ogni opera di mitigazione dovrà essere sottoposta a periodiche ed opportune attività di manutenzione dal richiedente, in modo che questa possa conservare nel tempo la propria efficienza. Tali opere, relativamente all'art.50, c.1, lett. h della L.R. n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio" ed alla delibera di cui all'oggetto, sono definite opere di urbanizzazione primaria e come tali vanno considerate e trattate.

Si precisa che il presente parere è rilasciato ai fini di valutazione di compatibilità idraulica con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio; non sostituisce in alcun modo pareri di concessione/autorizzazione idraulica o di tipo sismico, paesaggistico, ambientale, ecc. che risultino necessari.

Si evidenzia che per le finalità contenute nella D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/2009, tale parere costituisce provvedimento definitivo a tutti gli effetti.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Giovanni Paolo Marchetti

Ufficio Opere Idrauliche 2 – Compatibilità Idraulica
Responsabile per l'istruttoria: Ing. Giovanni Maderni - giovanni.maderni@regione.veneto.it
Referente istruttoria: Rag. Fiorella Sella tel.: 0444/337805 – fiorella.sella@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da GIOVANNI PAOLO MARCHETTI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione: Uffici Territoriali Per Il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza codice struttura 8800110900
Contrà Mure S. Rocco 51 – 36100 Vicenza Tel. 0444337811 – Fax 0444337867
e-mail: geniocivilevi@regione.veneto.it PEC: geniocivilevi@pec.regione.veneto.it