



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - VICENZA

Via C. Farini, 16 – 36100 Vicenza – Tel. 0444/565022 – e-mail: comando.vicenza@vigilfuoco.it
PEC prevenzione incendi: com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it - PEC comando: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

A PROVINCIA DI VICENZA
AREA TECNICA - Servizio Rifiuti, VIA e VAS
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

p.c. Società VELLAR CLAUDIO S.R.L.
vellarclaudiol@pec.it

Prat. VF 28660

OGGETTO: Convocazione di servizi semplificata ai sensi dell' art.19 del D.Lgs 152/06 e dell'art.8 della L.R. 4/2016, per la modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali e urbani non pericolosi con aumento della capacità di recupero, (prot. n° GE2024/0013163 DEL 18/03/2024), art. 208 del D. Lgs. 152/2006.
Ditta VELLAR CLAUDIO S.R.L.
Localizzazione-comune di Asiago, via Villa Rossi, 65
Riscontro

In riferimento alla nota assunta al nostro prot. COM-VI n. 7008-7011 del 18.03.2024, relativa all'oggetto, si rappresenta che le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono elencate nell'Allegato I al D.P.R. n° 151 del 1/08/2011 e sono divise nelle tre categorie A, B e C.

Per le attività individuate in categoria B e C è prevista, ai sensi dell'art. 3 del Decreto, la valutazione del progetto da parte dei Comandi VV.F.; per le tre tipologie è prevista, a lavori ultimati, ai sensi dell'art. 4, la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Tutto ciò premesso, da verifica atti presso questo Comando la Società VELLAR CLAUDIO S.r.l. risulta avere una pratica attiva con numero 28660 per le attività: 34.1.B (*Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche...*), 44.1.B (*Depositi di materie plastiche quantità dai 5.000 ai 50.000 kg*), 49.1.A (*Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 25 a 350 kW*) e 70.1.B (*Depositi di merci(materiali combustibili>5000kg), con superficie da 1000 a 3000 mq*), con istanza di Rinnovo di S.C.I.A antincendio rubricata al nostro prot. n. 13313 del 20/07/2021.

Per quanto sopra detto, qualora gli interventi previsti in oggetto comportino modifiche sostanziali ai fini antincendio, come definite nell'allegato IV del D.M. 7/8/2012, tali da comportare un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare della Ditta in oggetto dovrà comunicare a questo Comando una nuova SCIA ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, o richiedere una valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/11, con le modalità indicate dal D.M. 7.08.2012.

La presente è da intendersi valida anche ai fini della Commissione prevista per il giorno 28 marzo p.v.

FN/--



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - VICENZA

Via C. Farini, 16 – 36100 Vicenza – Tel. 0444/565022 – e-mail: comando.vicenza@vigilfuoco.it
PEC prevenzione incendi: com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it - PEC comando: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Il COMANDANTE

Ing. GATTUSO Andrea

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge