



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - VICENZA

Via C. Farini, 16 – 36100 Vicenza – Tel. 0444/565022 – e-mail: [comando.vicenza@vigilfuoco.it](mailto:comando.vicenza@vigilfuoco.it)  
PEC prevenzione incendi: [com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it) - PEC comando: [com.vicenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.vicenza@cert.vigilfuoco.it)

## UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

A PROVINCIA DI VICENZA  
AREA TECNICA - Servizio Rifiuti, VIA e VAS  
[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

p.c. Ditta BERTACCO ARMANDO  
[bertacco.armando@pec.it](mailto:bertacco.armando@pec.it)

Prat. VF 37921

**OGGETTO:** Presentazione alla Provincia di Vicenza di istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. e L.R. 12/2024.

Ditta proponente: Bertacco Armando

Progetto: Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006 di un impianto di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione attualmente operante in regime semplificato con aumento della potenzialità di recupero.

Localizzazione: Comune di Lusiana Conco, Località Rubbietto

Comuni interessati: Marostica e Bassano del Grappa

### Riscontro

In riferimento alla nota assunta al nostro prot. COM-VI n. 3256 del 05.02.2025, relativa all'oggetto, si rappresenta che le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono elencate nell'Allegato I al D.P.R. n° 151 del 1/08/2011 e sono divise nelle tre categorie A, B e C.

Per le attività individuate in categoria B e C è prevista, ai sensi dell'art. 3 del Decreto, la valutazione del progetto da parte dei Comandi VV.F.; per le tre tipologie è prevista, a lavori ultimati, ai sensi dell'art. 4, la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Tutto ciò premesso, da verifica atti presso questo Comando la Ditta BERTACCO ARMANDO risulta avere una pratica attiva con numero 43725 per l'attività 13.1.A (S.C.I.A antincendio rubricata al nostro prot. n. 23545 del 20/12/2019), e per le attività 12.1.A e 49.1.A (S.C.I.A antincendio rubricata al nostro prot. n. 11904 del 03.05.2023).

Per quanto sopra detto, qualora gli interventi previsti in oggetto comportino modifiche sostanziali ai fini antincendio, come definite nell'allegato IV del D.M. 7/8/2012, tali da comportare un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare della Ditta in oggetto dovrà comunicare a questo Comando una nuova SCIA ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, o richiedere una valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/11, con le modalità indicate dal D.M. 7.08.2012.

CB/--

II COMANDANTE

Ing. GATTUSO Andrea

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge*