



COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Infrastrutture, Gestione Urbana e Protezione Civile



Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - DPCM 06.12.2016 -

INTERVENTO N. 16B

**PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME
PIANO PARTICOLAREGGIATO N°7**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELABORATO

DE

DIMENSIONAMENTO ELETTRICO

REVISIONE

REV n°	DATA	DESCRIZIONE
REV00	06/06/2017	creazione elaborato

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

data elaborato **GIUGNO 2017**

DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E
TUTELA DEL TERRITORIO
Dott. Danilo Guarti

RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Dott. Roberto Scalco

scala elaborato **A4**

PROGETTISTA GENERALE
 **Ing. Piergiorgio Castelar**

COLLABORATORE TECNICO
Arch. Paola Schiavo

PROGETTISTA AMBIENTALE
Dott. Silvio Compri

COLLABORATORE TECNICO
Dott.ssa Eleonora Ambrosi



LIBERARE ENERGIE URBANE



INDICE

1. RELAZIONE SUL CALCOLO ESEGUITO	3
1.1 - CALCOLO DELLE CORRENTI DI IMPIEGO	3
1.2 - DIMENSIONAMENTO DEI CAVI.....	4
1.3 - INTEGRALE DI JOULE	6
1.4 - DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI DI NEUTRO	8
1.5 - DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE	9
1.6 - CALCOLO DELLA TEMPERATURA DEI CAVI.....	10
1.7 - CADUTE DI TENSIONE	10
1.8 - FORNITURA DELLA RETE	12
1.9 - BASSA TENSIONE	12
1.10 - CALCOLO DISPERSORI DI TERRA	14
1.11 - CALCOLO DEI GUASTI	15
1.12 - CALCOLO DELLE CORRENTI MASSIME DI CORTOCIRCUITO	15
1.13 - CALCOLO DELLE CORRENTI MINIME DI CORTOCIRCUITO.....	19
1.14 - CALCOLO GUASTI BIFASE-NEUTRO E BIFASE-TERRA	20
1.15 - MOTORI ASINCRONI.....	20
1.16 - SCELTA DELLE PROTEZIONI	22
1.17 - VERIFICA DELLA PROTEZIONE A CORTOCIRCUITO DELLE CONDUTTURE.....	23
1.18 - VERIFICA DI SELETTIVITÀ	24
1.19 - MASSIMA LUNGHEZZA PROTETTA.....	25
1.20 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	26
1.21 - ALLEGATO A: DATI COMPLETI UTENZE CALCOLATE.....	28



1. RELAZIONE SUL CALCOLO ESEGUITO

1.1 - Calcolo delle correnti di impiego

Il calcolo delle correnti d'impiego viene eseguito in base alla classica espressione:

$$I_b = \frac{P_d}{k_{ca} \cdot V_n \cdot \cos \varphi}$$

nella quale:

- $k_{ca} = 1$ sistema monofase o bifase, due conduttori attivi;
- $k_{ca} = 1.73$ sistema trifase, tre conduttori attivi.

Se la rete è in corrente continua il fattore di potenza $\cos \varphi$ è pari a 1.

Dal valore massimo (modulo) di I_b vengono calcolate le correnti di fase in notazione vettoriale (parte reale ed immaginaria) con le formule:

$$\begin{aligned}\dot{I}_1 &= I_b \cdot e^{-j\varphi} = I_b \cdot (\cos \varphi - j \sin \varphi) \\ \dot{I}_2 &= I_b \cdot e^{-j(\varphi - 2\pi/3)} = I_b \cdot \left(\cos \left(\varphi - \frac{2\pi}{3} \right) - j \sin \left(\varphi - \frac{2\pi}{3} \right) \right) \\ \dot{I}_3 &= I_b \cdot e^{-j(\varphi - 4\pi/3)} = I_b \cdot \left(\cos \left(\varphi - \frac{4\pi}{3} \right) - j \sin \left(\varphi - \frac{4\pi}{3} \right) \right)\end{aligned}$$

Il vettore della tensione V_n è supposto allineato con l'asse dei numeri reali:

$$\dot{V}_n = V_n + j0$$

La potenza di dimensionamento P_d è data dal prodotto:

$$P_d = P_n \cdot coeff$$

nella quale *coeff* è pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppure al fattore di contemporaneità per utenze di distribuzione.

La potenza P_n , invece, è la potenza nominale del carico per utenze terminali, ovvero, la somma delle P_d delle utenze a valle (ΣP_d a valle) per utenze di distribuzione (somma vettoriale).

La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la:

$$Q_n = P_n \cdot \tan \varphi$$

per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma vettoriale delle potenze reattive nominali a valle (ΣQ_d a valle).

Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la:

$$\cos \varphi = \cos \left(\arctan \left(\frac{Q_n}{P_n} \right) \right)$$

1.2 - Dimensionamento dei cavi

Il criterio seguito per il dimensionamento dei cavi è tale da poter garantire la protezione dei conduttori alle correnti di sovraccarico.

In base alla norma CEI 64-8/4 (par. 433.2), infatti, il dispositivo di protezione deve essere coordinato con la conduttura in modo da verificare le condizioni:

$$\begin{aligned} a) \quad & I_b \leq I_n \leq I_z \\ b) \quad & I_f \leq 1.45 \cdot I_z \end{aligned}$$

Per la condizione a) è necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale della protezione a monte. Dalla corrente I_b , pertanto, viene determinata la corrente nominale della protezione (seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla determinazione della sezione.

Il dimensionamento dei cavi rispetta anche i seguenti casi:

- condutture senza protezione derivate da una conduttura principale protetta contro i sovraccarichi con dispositivo idoneo ed in grado di garantire la protezione anche delle condutture derivate;
- conduttura che alimenta diverse derivazioni singolarmente protette contro i sovraccarichi, quando la somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione delle derivazioni non supera la portata I_z della conduttura principale.

L'individuazione della sezione si effettua utilizzando le tabelle di posa assegnate ai cavi. Elenchiamo alcune tabelle, indicate per il mercato italiano:

- IEC 60364-5-52 (PVC/EPR);
- IEC 60364-5-52 (Mineral);
- CEI-UNEL 35024/1;
- CEI-UNEL 35024/2;
- CEI-UNEL 35026;
- CEI 20-91 (HEPR).

In media tensione, la gestione del calcolo si divide a seconda delle tabelle scelte:

- CEI 11-17;
- CEI UNEL 35027 (1-30kV).
- EC 60502-2 (6-30kV)
- IEC 61892-4 off-shore (fino a 30kV)

Il programma gestisce ulteriori tabelle, specifiche per alcuni paesi. L'elenco completo è disponibile nei Riferimenti normativi.

Esse oltre a riportare la corrente ammissibile I_z in funzione del tipo di isolamento del cavo, del tipo di posa e del numero di conduttori attivi, riportano anche la metodologia di valutazione dei coefficienti di declassamento.

La portata minima del cavo viene calcolata come:

$$I_{z\min} = \frac{I_n}{k}$$

dove il coefficiente k ha lo scopo di declassare il cavo e tiene conto dei seguenti fattori:

- tipo di materiale conduttore;
- tipo di isolamento del cavo;
- numero di conduttori in prossimità compresi eventuali paralleli;
- eventuale declassamento deciso dall'utente.

La sezione viene scelta in modo che la sua portata (moltiplicata per il coefficiente k) sia superiore alla $I_{z \text{ min}}$. Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che abbiano tutti la stessa sezione, lunghezza e tipo di posa (vedi norma 64.8 par. 433.3), considerando la portata minima come risultante della somma delle singole portate (declassate per il numero di paralleli dal coefficiente di declassamento per prossimità).

La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alla norma CEI 23.3 hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento I_f e corrente nominale I_n minore di 1.45 ed è costante per tutte le tarature inferiori a 125 A. Per le apparecchiature industriali, invece, le norme CEI 17.5 e IEC 947 stabiliscono che tale rapporto può variare in base alla corrente nominale, ma deve comunque rimanere minore o uguale a 1.45.

Risulta pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sarà sempre verificata.

Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette contro le sovracorrenti.

1.3 - Integrale di Joule

Dalla sezione dei conduttori del cavo deriva il calcolo dell'integrale di Joule, ossia la massima energia specifica ammessa dagli stessi, tramite la:

$$I^2 \cdot t = K^2 \cdot S^2$$

La costante K viene data dalla norma 64-8/4 (par. 434.3), per i conduttori di fase e neutro e, dal paragrafo 64-8/5 (par. 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale conduttore e al materiale isolante. Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente sono allo studio, i paragrafi sopracitati riportano però nella parte commento dei valori prudenziali.

I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (par. 434.3):

Cavo in rame e isolato in PVC:	K = 115
Cavo in rame e isolato in gomma G:	K = 135
Cavo in rame e isolato in gomma etilenpropilenica G5-G7:	K = 143

Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie L nudo:	K = 200
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie H nudo:	K = 200
Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 74
Cavo in alluminio e isolato in G, G5-G7:	K = 92

I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (par. 543.1) tab. 54B:

Cavo in rame e isolato in PVC:	K = 143
Cavo in rame e isolato in gomma G:	K = 166
Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7:	K = 176
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 143
Cavo in rame serie L nudo:	K = 228
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 143
Cavo in rame serie H nudo:	K = 228
Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 95
Cavo in alluminio e isolato in gomma G:	K = 110
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7:	K = 116

I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (par. 543.1) tab. 54C:

Cavo in rame e isolato in PVC:	K = 115
Cavo in rame e isolato in gomma G:	K = 135
Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7:	K = 143
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie L nudo:	K = 228
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie H nudo:	K = 228
Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 76
Cavo in alluminio e isolato in gomma G:	K = 89
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7:	K = 94

1.4 - Dimensionamento dei conduttori di neutro

La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel caso di circuiti polifasi, possa avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mm^2 ;
- la massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata dello stesso
- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm^2 se il conduttore è in rame e a 25 mm^2 se il conduttore è in alluminio.

Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi e questi ultimi con sezione del conduttore di fase minore di 16 mm^2 se conduttore in rame e 25 mm^2 se e conduttore in alluminio, il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase. In base alle esigenze progettuali, sono gestiti fino a tre metodi di dimensionamento del conduttore di neutro, mediante:

- determinazione in relazione alla sezione di fase;
- determinazione tramite rapporto tra le portate dei conduttori;
- determinazione in relazione alla portata del neutro.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore in questione secondo i seguenti vincoli dati dalla norma:

$$\begin{aligned} S_f < 16 \text{ mm}^2: & \quad S_n = S_f \\ 16 \leq S_f \leq 35 \text{ mm}^2: & \quad S_n = 16 \text{ mm}^2 \\ S_f > 35 \text{ mm}^2: & \quad S_n = S_f / 2 \end{aligned}$$

Il secondo criterio consiste nell'impostare il rapporto tra le portate del conduttore di fase e il conduttore di neutro, e il programma determinerà la sezione in base alla portata.

Il terzo criterio consiste nel dimensionare il conduttore tenendo conto della corrente di impiego circolante nel neutro come per un conduttore di fase.

Le sezioni dei neutri possono comunque assumere valori differenti rispetto ai metodi appena citati, comunque sempre calcolati a regola d'arte.

1.5 - Dimensionamento dei conduttori di protezione

Le norme CEI 64.8 par. 543.1 prevedono due metodi di dimensionamento dei conduttori di protezione:

- determinazione in relazione alla sezione di fase;
- determinazione mediante calcolo.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore di protezione seguendo vincoli analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro:

$$\begin{aligned} S_f < 16\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = S_f \\ 16 \leq S_f \leq 35\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = 16\text{mm}^2 \\ S_f > 35\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = S_f / 2 \end{aligned}$$

Il secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule, ovvero la sezione del conduttore di protezione non deve essere inferiore al valore determinato con la seguente formula:

$$S_p = \frac{\sqrt{I^2 \cdot t}}{K}$$

dove:

- S_p è la sezione del conduttore di protezione (mm^2);
- I è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di impedenza trascurabile (A);
- t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione (s);
- K è un fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento e di altre parti.

Se il risultato della formula non è una sezione unificata, viene presa una unificata immediatamente superiore.

In entrambi i casi si deve tener conto, per quanto riguarda la sezione minima, del

paragrafo 543.1.3.

Esso afferma che la sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- 2,5 mm² rame o 16 mm² alluminio se è prevista una protezione meccanica;
- 4 mm² o 16 mm² alluminio se non è prevista una protezione meccanica;

E' possibile, altresì, determinare la sezione mediante il rapporto tra le portate del conduttore di fase e del conduttore di protezione.

Nei sistemi TT, la sezione dei conduttori di protezione può essere limitata a:

- 25 mm², se in rame;
- 35 mm², se in alluminio;

1.6 - Calcolo della temperatura dei cavi

La valutazione della temperatura dei cavi si esegue in base alla corrente di impiego e alla corrente nominale tramite le seguenti espressioni:

$$T_{cavo}(I_b) = T_{ambiente} + \left(\alpha_{cavo} \cdot \frac{I_b^2}{I_z^2} \right)$$
$$T_{cavo}(I_n) = T_{ambiente} + \left(\alpha_{cavo} \cdot \frac{I_n^2}{I_z^2} \right)$$

esprese in °C.

Esse derivano dalla considerazione che la sovratemperatura del cavo a regime è proporzionale alla potenza in esso dissipata.

Il coefficiente α_{cavo} è vincolato dal tipo di isolamento del cavo e dal tipo di tabella di posa che si sta usando.

1.7 - Cadute di tensione

Le cadute di tensione sono calcolate vettorialmente. Per ogni utenza si calcola la caduta di tensione vettoriale lungo ogni fase e lungo il conduttore di neutro (se distribuito). Tra le fasi

si considera la caduta di tensione maggiore che viene riportata in percentuale rispetto alla tensione nominale:

$$c.d.t(ib) = \max \left(\left| \sum_{i=1}^k \dot{Z}f_i \cdot \dot{I}f_i - \dot{Z}n_i \cdot \dot{I}n_i \right| \right)_{f=R,S,T}$$

con f che rappresenta le tre fasi R, S, T;

con n che rappresenta il conduttore di neutro;

con i che rappresenta le k utenze coinvolte nel calcolo;

Il calcolo fornisce, quindi, il valore esatto della formula approssimata:

$$c.d.t(I_b) = k_{cdt} \cdot I_b \cdot \frac{L_c}{1000} \cdot (R_{cavo} \cdot \cos \varphi + X_{cavo} \cdot \sin \varphi) \cdot \frac{100}{V_n}$$

con:

- $k_{cdt}=2$ per sistemi monofase;
- $k_{cdt}=1.73$ per sistemi trifase.

I parametri R_{cavo} e X_{cavo} sono ricavati dalla tabella UNEL in funzione del tipo di cavo (unipolare/multipolare) ed alla sezione dei conduttori; di tali parametri il primo è riferito a 70° C per i cavi con isolamento PVC, a 90° C per i cavi con isolamento EPR; mentre il secondo è riferito a 50Hz, ferme restando le unità di misura in Ω/km .

Se la frequenza di esercizio è differente dai 50 Hz si imposta

$$X'_{cavo} = \frac{f}{50} \cdot X_{cavo}$$

La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza è determinata come somma delle cadute di tensione vettoriale, riferite ad un solo conduttore, dei rami a monte all'utenza in esame, da cui, viene successivamente determinata la caduta di tensione percentuale riferendola al sistema (trifase o monofase) e alla tensione nominale dell'utenza in esame.

Sono adeguatamente calcolate le cadute di tensione totali nel caso siano presenti trasformatori lungo la linea (per esempio trasformatori MT/BT o BT/BT). In tale circostanza, infatti, il calcolo della caduta di tensione totale tiene conto sia della caduta interna nei trasformatori, sia della presenza di spine di regolazione del rapporto spire dei trasformatori stessi.

Se al termine del calcolo delle cadute di tensione alcune utenze abbiano valori superiori a quelli definiti, si ricorre ad un procedimento di ottimizzazione per far rientrare la caduta di tensione entro limiti prestabiliti (limiti dati da CEI 64-8 par. 525). Le sezioni dei cavi vengono forzate a valori superiori cercando di seguire una crescita uniforme fino a portare tutte le cadute di tensione sotto i limiti.

1.8 - Fornitura della rete

La conoscenza della fornitura della rete è necessaria per l'inizializzazione della stessa al fine di eseguire il calcolo dei guasti.

Le tipologie di fornitura possono essere:

- in bassa tensione
- in media tensione
- in alta tensione
- ad impedenza nota
- in corrente continua

I parametri trovati in questa fase servono per inizializzare il calcolo dei guasti, ossia andranno sommati ai corrispondenti parametri di guasto della utenza a valle. Noti i parametri alle sequenze nel punto di fornitura, è possibile inizializzare la rete e calcolare le correnti di cortocircuito secondo le norme CEI 11-25.

Tali correnti saranno utilizzate in fase di scelta delle protezioni per la verifica dei poteri di interruzione delle apparecchiature.

1.9 - Bassa tensione

Questa può essere utilizzata quando il circuito è alimentato alla rete di distribuzione in bassa tensione, oppure quando il circuito da dimensionare è collegato in sottoquadro ad

una rete preesistente di cui si conosca la corrente di cortocircuito sul punto di consegna.

I dati richiesti sono:

- tensione concatenata di alimentazione espressa in V;
- corrente di cortocircuito trifase della rete di fornitura espressa in kA (usualmente 10 kA).
- corrente di cortocircuito monofase della rete di fornitura espressa in kA (usualmente 6 kA).

Dai primi due valori si determina l'impedenza diretta corrispondente alla corrente di cortocircuito I_{cctrif} , in mΩ:

$$Z_{cctrif} = \frac{V_2}{\sqrt{3} \cdot I_{cctrif}}$$

In base alla tabella fornita dalla norma CEI 17-5 che fornisce il $\cos \phi_{cc}$ di cortocircuito in relazione alla corrente di cortocircuito in kA, si ha:

$50 < I_{cctrif}$	$\cos \phi_{cc} = 0.2$
$20 < I_{cctrif} \leq 50$	$\cos \phi_{cc} = 0.25$
$10 < I_{cctrif} \leq 20$	$\cos \phi_{cc} = 0.3$
$6 < I_{cctrif} \leq 10$	$\cos \phi_{cc} = 0.5$
$4.5 < I_{cctrif} \leq 6$	$\cos \phi_{cc} = 0.7$
$3 < I_{cctrif} \leq 4.5$	$\cos \phi_{cc} = 0.8$
$1.5 < I_{cctrif} \leq 3$	$\cos \phi_{cc} = 0.9$
$I_{cctrif} \leq 1.5$	$\cos \phi_{cc} = 0.95$

da questi dati si ricava la resistenza alla sequenza diretta, in mΩ:

$$R_d = Z_{cctrif} \cdot \cos \phi_{cc}$$

ed infine la relativa reattanza alla sequenza diretta, in mΩ:

$$X_d = \sqrt{Z_{cctrif}^2 - R_d^2}$$

Dalla conoscenza della corrente di guasto monofase I_{k1} , è possibile ricavare i valori dell'impedenza omopolare.

Invertendo la formula:

$$I_{k1} = \frac{\sqrt{3} \cdot V_2}{\sqrt{(2 \cdot R_d + R_0)^2 + (2 \cdot X_d + X_0)^2}}$$

con le ipotesi $\frac{R_0}{X_0} = \frac{Z_0}{X_0} \cdot \cos \varphi_{cc}$, cioè l'angolo delle componenti omopolari uguale a quello delle componenti dirette, si ottiene:

$$R_0 = \frac{\sqrt{3} \cdot V}{I_{k1}} \cdot \cos \varphi_{cc} - 2 \cdot R_d$$

$$X_0 = R_0 \cdot \sqrt{\frac{1}{(\cos \varphi_{cc})^2} - 1}$$

1.10 - Calcolo dispersori di terra

Di seguito sono riportate le formule utilizzate per il calcolo della resistenza di terra di diversi dispersori, di cui si tiene conto del tipo di terreno.

Impostata la resistività ρ del terreno, per ogni tipo di dispersore si devono inserire i parametri che lo definiscono.

Parametri:

- lunghezza L ;
- raggio del picchetto a ;
- distanza tra picchetti d ;
- profondità s ;

Tipologie di dispersori:

1) Picchetto verticale



per avere a , il valore a' (diametro) inserito in Ampère deve essere diviso per 2: $a=a'/2$.

$$R_T = \frac{\rho}{2 \cdot \pi \cdot L} \cdot \left(\ln \frac{4 \cdot L}{a} - 1 \right)$$

1.11 - Calcolo dei guasti

Con il calcolo dei guasti vengono determinate le correnti di cortocircuito minime e massime immediatamente a valle della protezione dell'utenza (inizio linea) e a valle dell'utenza (fondo linea).

Le condizioni in cui vengono determinate sono:

- guasto trifase (simmetrico);
- guasto bifase (disimmetrico);
- guasto bifase-neutro (disimmetrico);
- guasto bifase-terra (disimmetrico);
- guasto fase terra (disimmetrico);
- guasto fase neutro (disimmetrico).

I parametri alle sequenze di ogni utenza vengono inizializzati da quelli corrispondenti della utenza a monte che, a loro volta, inizializzano i parametri della linea a valle.

1.12 - Calcolo delle correnti massime di cortocircuito

Il calcolo è condotto nelle seguenti condizioni:

- a) tensione di alimentazione nominale valutata con fattore di tensione C_{max} ;
- b) impedenza di guasto minima, calcolata alla temperatura di 20°C.

La resistenza diretta, del conduttore di fase e di quello di protezione, viene riportata a 20 °C, partendo dalla resistenza data dalle tabelle UNEL 35023-2012 che può essere riferita

a 70 o 90 °C a seconda dell'isolante, per cui esprimendola in mΩ risulta:

$$R_{dcavo} = \frac{R_{cavo}}{1000} \cdot \frac{L_{cavo}}{1000} \cdot \left(\frac{1}{1 + (\Delta T \cdot 0.004)} \right)$$

dove ΔT è 50 o 70 °C.

Nota poi dalle stesse tabelle la reattanza a 50 Hz, se f è la frequenza d'esercizio, risulta:

$$X_{dcavo} = \frac{X_{cavo}}{1000} \cdot \frac{L_{cavo}}{1000} \cdot \frac{f}{50}$$

possiamo sommare queste ai parametri diretti della utenza a monte ottenendo così la impedenza di guasto minima a fine utenza.

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza diretta sono:

$$R_{dsbarra} = \frac{R_{sbarra}}{1000} \cdot \frac{L_{sbarra}}{1000}$$

La reattanza è invece:

$$X_{dsbarra} = \frac{X_{sbarra}}{1000} \cdot \frac{L_{sbarra}}{1000} \cdot \frac{f}{50}$$

Per le utenze con impedenza nota, le componenti della sequenza diretta sono i valori stessi di resistenza e reattanza dell'impedenza.

Per quanto riguarda i parametri alla sequenza omopolare, occorre distinguere tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ottengono da quelli diretti tramite le:

$$\begin{aligned} R_{0cavoNeutro} &= R_{dcavo} + 3 \cdot R_{dcavoNeutro} \\ X_{0cavoNeutro} &= 3 \cdot X_{dcavo} \end{aligned}$$

Per il conduttore di protezione, invece, si ottiene:

$$\begin{aligned} R_{0cavoPE} &= R_{dcavo} + 3 \cdot R_{dcavoPE} \\ X_{0cavoPE} &= 3 \cdot X_{dcavo} \end{aligned}$$

dove le resistenze $R_{dvavoNeutro}$ e $R_{dcavoPE}$ vengono calcolate come la R_{dcavo} .

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza omopolare sono distinte tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ha:

$$\begin{aligned}R_{0sbarraNeutro} &= R_{dsbarra} + 3 \cdot R_{dsbarraNeutro} \\X_{0sbarraNeutro} &= 3 \cdot X_{dsbarra}\end{aligned}$$

Per il conduttore di protezione viene utilizzato il parametro di reattanza dell'anello di guasto fornito dai costruttori:

$$\begin{aligned}R_{0sbarraPE} &= R_{dsbarra} + 3 \cdot R_{dsbarraPE} \\X_{0sbarraPE} &= X_{dsbarra} + 3 \cdot (X_{anello_guasto} - X_{dsbarra})\end{aligned}$$

I parametri di ogni utenza vengono sommati con i parametri, alla stessa sequenza, della utenza a monte, espressi in mΩ:

$$\begin{aligned}R_d &= R_{dcavo} + R_{dmonte} \\X_d &= X_{dcavo} + X_{dmonte} \\R_{0Neutro} &= R_{0cavoNeutro} + R_{0monteNeutro} \\X_{0Neutro} &= X_{0cavoNeutro} + X_{0monteNeutro} \\R_{0PE} &= R_{0cavoPE} + R_{0montePE} \\X_{0PE} &= X_{0cavoPE} + X_{0montePE}\end{aligned}$$

Per le utenze in condotto in sbarre basta sostituire *sbarra* a *cavo*.

Ai valori totali vengono sommate anche le impedenze della fornitura.

Noti questi parametri vengono calcolate le impedenze (in mΩ) di guasto trifase:

$$Z_{k\min} = \sqrt{R_d^2 + X_d^2}$$

Fase neutro (se il neutro è distribuito):

$$Z_{k1Neutro\min} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0Neutro})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0Neutro})^2}$$

Fase terra:

$$Z_{k1PE\min} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0PE})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0PE})^2}$$

Da queste si ricavano le correnti di cortocircuito trifase $I_{k\max}$, fase neutro $I_{k1Neutro\max}$, fase terra $I_{k1PE\max}$ e bifase $I_{k2\max}$ espresse in kA:

$$\begin{aligned} I_{k\max} &= \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k\min}} \\ I_{k1Neutro\max} &= \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1Neutro\min}} \\ I_{k1PE\max} &= \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1PE\min}} \\ I_{k2\max} &= \frac{V_n}{2 \cdot Z_{k\min}} \end{aligned}$$

Infine dai valori delle correnti massime di guasto si ricavano i valori di cresta delle correnti (CEI 11-25 par. 9.1.1.):

$$I_p = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k\max}$$

$$I_{p1Neutro} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1Neutro\max}$$

$$I_{p1PE} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1PE\max}$$

$$I_{p2} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k2\max}$$

dove:

$$\kappa \approx 1.02 + 0.98 \cdot e^{-3 \frac{R_d}{X_d}}$$

Calcolo della corrente di cresta per guasto trifase secondo la norma IEC 61363-1: Electrical installations of ships. Se richiesto, I_p può essere calcolato applicando il metodo semplificato della norma riportato al paragrafo 6.2.5 Neglecting short-circuit current decay. Esso prevede l'utilizzo di un coefficiente $k = 1.8$ che tiene conto della massima asimmetria della corrente dopo il primo semiperiodo di guasto.

1.13 - Calcolo delle correnti minime di cortocircuito

Il calcolo delle correnti di cortocircuito minime viene condotto come descritto nella norma CEI 11.25 par 2.5 per quanto riguarda:

- la tensione nominale viene moltiplicata per il fattore di tensione di 0.95 (tab. 1 della norma CEI 11-25);
- in media e alta tensione il fattore è pari a 1;
- guasti permanenti con contributo della fornitura e dei generatori in regime di guasto permanente.

Per la temperatura dei conduttori si può scegliere tra:

- il rapporto Cenelec R064-003, per cui vengono determinate le resistenze alla temperatura limite dell'isolante in servizio ordinario del cavo;
- la norma CEI EN 60909-0, che indica le temperature alla fine del guasto.

Le temperature sono riportate in relazione al tipo di isolamento del cavo, precisamente:

Isolante	Cenelec R064-003 [°C]	CEI EN 60909-0 [°C]
PVC	70	160
G	85	200
G5/G7/G10/EPR	90	250
HEPR	120	250
serie L rivestito	70	160
serie L nudo	105	160
serie H rivestito	70	160
serie H nudo	105	160

Da queste è possibile calcolare le resistenze alla sequenza diretta e omopolare alla temperatura relativa all'isolamento del cavo:

$$R_{d\max} = R_d \cdot (1 + 0.004 \cdot (T_{\max} - 20))$$

$$R_{0Neutro} = R_{0Neutro} \cdot (1 + 0.004 \cdot (T_{\max} - 20))$$

$$R_{0PE} = R_{0PE} \cdot (1 + 0.004 \cdot (T_{\max} - 20))$$

Queste, sommate alle resistenze a monte, danno le resistenze minime.

Valutate le impedenze mediante le stesse espressioni delle impedenze di guasto massime, si possono calcolare le correnti di cortocircuito trifase I_{k1min} e fase terra, espresse in kA:

$$I_{k\min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k\max}}$$

$$I_{k1Neutro\min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1Neutro\max}}$$

$$I_{k1PE\min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1PE\max}}$$

$$I_{k2\min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{2 \cdot Z_{k\max}}$$

1.14 - Calcolo guasti bifase-neutro e bifase-terra

Riportiamo le formule utilizzate per il calcolo dei guasti. Chiamiamo con Z_d la impedenza diretta della rete, con Z_i l'impedenza inversa, e con Z_0 l'impedenza omopolare.

Nelle formule riportate in seguito, Z_0 corrisponde all'impedenza omopolare fase-neutro o fase-terra.

$$I_{k2} = \left| -j \cdot V_n \cdot \frac{\dot{Z}_0 - \alpha \cdot \dot{Z}_i}{\dot{Z}_d \cdot \dot{Z}_i + \dot{Z}_d \cdot \dot{Z}_0 + \dot{Z}_i \cdot \dot{Z}_0} \right|$$

e la corrente di picco:

$$I_{p2} = k \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k2\max}$$

1.15 - Motori asincroni

Le variabili caratteristiche del motore sono:

- Urm tensione nominale del motore [V] (concatenata per motori trifasi, di fase per motori monofasi collegati fase-neutro o fase-fase);
- Irm corrente nominale del motore [A];
- Srm potenza elettrica apparente nominale [kVA];
- P numero di coppie polari;
- I_{lr}/I_{rm} rapporto tra la corrente a motore bloccato (di c.c.) e la corrente nominale del motore;
- Fattore di potenza allo spunto.
- Possibilità di avviamento stella/triangolo per i motori trifasi, per cui si diminuisce I_{lr}/I_{rm} di 3.

Si calcola l'impedenza del motore:

$$Z_M = \frac{1}{I_{lr}/I_{rm}} \cdot \frac{U_{rm}^2}{S_{rm}}$$

Per i motori asincroni si considera la corrente di interruzione i_b tenendo conto del tempo di ritardo di default pari a 0.02s. per calcolare i coefficienti m e μ .

Il coefficiente m si calcola secondo la seguente tabella:

$$\begin{aligned}\mu &= 0.84 + 0.26 \cdot e^{-0.26(I_{lr}/I_{rm})} & t_{\min} &= 0.02 \text{ s} \\ \mu &= 0.71 + 0.51 \cdot e^{-0.30(I_{lr}/I_{rm})} & t_{\min} &= 0.05 \text{ s} \\ \mu &= 0.62 + 0.72 \cdot e^{-0.32(I_{lr}/I_{rm})} & t_{\min} &= 0.10 \text{ s} \\ \mu &= 0.56 + 0.94 \cdot e^{-0.38(I_{lr}/I_{rm})} & t_{\min} &\geq 0.25 \text{ s}\end{aligned}$$

se $I_{lr}/I_{rm} \leq 2$ allora $\mu = 1$.

Per il coefficiente q si deve prendere la potenza attiva meccanica espressa in MW e dividerla per il numero di coppie polari P al fine di ottenere la variabile m :

$$m = \frac{S_{rm} \cdot \cos \varphi \cdot \eta}{1000 \cdot P}$$

con $\cos \varphi$ fattore di potenza e η rendimento del motore.

Quindi:

$$\begin{aligned} q &= 1.03 + 0.12 \cdot \ln m & t_{\min} &= 0.02 s \\ q &= 0.79 + 0.12 \cdot \ln m & t_{\min} &= 0.05 s \\ q &= 0.57 + 0.12 \cdot \ln m & t_{\min} &= 0.10 s \\ q &= 0.26 + 0.10 \cdot \ln m & t_{\min} &\geq 0.25 s \end{aligned}$$

Se $q > 1$ si pone $q = 1$.

Si divide Z_M per i coefficienti μ e q per ottenere l'impedenza equivalente vista al momento del guasto:

$$Z_{Mib} = \frac{Z_M}{\mu \cdot q}$$

Da cui, a seconda della tensione e della potenza del motore, possiamo avere:

$X_M = 0.995 \cdot Z_{Mib}$ $R_M = 0.10 \cdot X_M$	per motori a media tensione con potenza Prm per paia poli ≥ 1 MW
$X_M = 0.989 \cdot Z_{Mib}$ $R_M = 0.15 \cdot X_M$	per motori a media tensione con potenza Prm per paia poli < 1 MW
$X_M = 0.922 \cdot Z_{Mib}$ $R_M = 0.42 \cdot X_M$	per motori a bassa tensione

Per le componenti alle sequenze si considerano le sole componenti dirette mentre quelle omopolari non vengono considerate, in quanto il contributo ai guasti lo danno solo i motori trifasi. Essi contribuiscono ai guasti trifasi e a quelli bifasi nelle utenze trifasi e bifasi.

$$\begin{aligned} R_d &= R_M \\ X_d &= X_M \end{aligned}$$

1.16 - Scelta delle protezioni

La scelta delle protezioni viene effettuata verificando le caratteristiche elettriche nominali delle condutture ed i valori di guasto; in particolare le grandezze che vengono verificate sono:

- corrente nominale, secondo cui si è dimensionata la conduttura;
- numero poli;
- tipo di protezione;
- tensione di impiego, pari alla tensione nominale della utenza;
- potere di interruzione, il cui valore dovrà essere superiore alla massima corrente di guasto a monte dell'utenza $I_{km\ max}$;
- taratura della corrente di intervento magnetico, il cui valore massimo per garantire la protezione contro i contatti indiretti (in assenza di differenziale) deve essere minore della minima corrente di guasto alla fine della linea ($I_{mag\ max}$).

1.17 - Verifica della protezione a cortocircuito delle condutture

Secondo la norma 64-8 par.434.3 "Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti.", le caratteristiche delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti devono soddisfare a due condizioni:

- il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte);
- la caratteristica di intervento deve essere tale da impedire che la temperatura del cavo non oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto qualsiasi, la massima consentita.

La prima condizione viene considerata in fase di scelta delle protezioni. La seconda invece può essere tradotta nella relazione:

$$I^2 \cdot t \leq K^2 S^2$$

ossia in caso di guasto l'energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o uguale a quella lasciata passare dalla protezione.

La norma CEI al par. 533.3 "Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti" prevede pertanto un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima (inizio linea) con i punti di intersezione tra le curve. Le condizioni sono pertanto:

- a) Le intersezioni sono due:
- $I_{ccmin} \square I_{inters\ min}$ (quest'ultima riportata nella norma come I_a);
 - $I_{ccmax} \square I_{inters\ max}$ (quest'ultima riportata nella norma come I_b).
- b) L'intersezione è unica o la protezione è costituita da un fusibile:
- $I_{ccmin} \square I_{inters\ min}$.
- c) L'intersezione è unica e la protezione comprende un magnetotermico:
- $I_{cc\ max} \square I_{inters\ max}$.

Sono pertanto verificate le relazioni in corrispondenza del guasto, calcolato, minimo e massimo. Nel caso in cui le correnti di guasto escano dai limiti di esistenza della curva della protezione il controllo non viene eseguito.

Note:

- La rappresentazione della curva del cavo è una iperbole con asintoti $K^2 S^2$ e la I_z dello stesso.
- La verifica della protezione a cortocircuito eseguita dal programma consiste in una verifica qualitativa, in quanto le curve vengono inserite riprendendo i dati dai grafici di catalogo e non direttamente da dati di prova; la precisione con cui vengono rappresentate è relativa.

1.18 - Verifica di selettività

E' verificata la selettività tra protezioni mediante la sovrapposizione delle curve di intervento. I dati forniti dalla sovrapposizione, oltre al grafico sono:

- Corrente I_a di intervento in corrispondenza ai massimi tempi di interruzione previsti dalla CEI 64-8: pertanto viene sempre data la corrente ai 5s (valido per le utenze di distribuzione o terminali fisse) e la corrente ad un tempo determinato tramite la tabella 41A della CEI 64.8 par 413.1.3. Fornendo una fascia di intervento delimitata da una caratteristica limite superiore e una caratteristica limite inferiore, il tempo di intervento viene dato in corrispondenza alla caratteristica limite inferiore. Tali dati sono forniti per la protezione a monte e per quella a valle;
- Tempo di intervento in corrispondenza della minima corrente di guasto alla fine

dell'utenza a valle: minimo per la protezione a monte (determinato sulla caratteristica limite inferiore) e massimo per la protezione a valle (determinato sulla caratteristica limite superiore);

- Rapporto tra le correnti di intervento magnetico: delle protezioni;
- Corrente al limite di selettività: ossia il valore della corrente in corrispondenza all'intersezione tra la caratteristica limite superiore della protezione a valle e la caratteristica limite inferiore della protezione a monte (CEI 23.3 par 2.5.14).
- Selettività: viene indicato se la caratteristica della protezione a monte si colloca sopra alla caratteristica della protezione a valle (totale) o solo parzialmente (parziale a sovraccarico se l'intersezione tra le curve si ha nel tratto termico).
- Selettività cronometrica: con essa viene indicata la differenza tra i tempi di intervento delle protezioni in corrispondenza delle correnti di cortocircuito in cui è verificata.

Nelle valutazioni si deve tenere conto delle tolleranze sulle caratteristiche date dai costruttori.

Quando possibile, alla selettività grafica viene affiancata la selettività tabellare tramite i valori forniti dalle case costruttrici. I valori forniti corrispondono ai limiti di selettività in A relativi ad una coppia di protezioni poste una a monte dell'altra. La corrente di guasto minima a valle deve risultare inferiore a tale parametro per garantire la selettività.

1.19 - Massima lunghezza protetta

Il calcolo della massima lunghezza protetta viene eseguito mediante il criterio proposto dalla norma CEI 64-8 al paragrafo 533.3, secondo cui la corrente di cortocircuito presunta è calcolata come:

$$I_{cto} = \frac{0.8 \cdot U}{1.5 \cdot \rho \cdot (1 + m) \cdot \frac{L_{\max prot}}{S_f}}$$

partendo da essa e nota la taratura magnetica della protezione è possibile calcolare la massima lunghezza del cavo protetta in base ad essa.

Pertanto:

$$L_{\max prot} = \frac{0.8 \cdot U}{1.5 \cdot \rho \cdot (1 + m) \cdot \frac{I_{ctocto}}{S_f}}$$

Dove:

- U: è la tensione concatenata per il neutro non distribuito e di fase per neutro distribuito;
- ρ : è la resistività a 20°C del conduttore;
- m: rapporto tra sezione del conduttore di fase e di neutro (se composti dello stesso materiale);
- Imag: taratura della magnetica.

Viene tenuto conto, inoltre, dei fattori di riduzione (per la reattanza):

- 0.9 per sezioni di 120 mm²;
- 0.85 per sezioni di 150 mm²;
- 0.8 per sezioni di 185 mm²;
- 0.75 per sezioni di 240 mm²;

Per ulteriori dettagli vedi norma CEI 64-8 par.533.3 sezione commenti.

1.20 - Riferimenti normativi

- CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- CEI 11-20 2000 IVa Ed. Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti I e II categoria.
- CEI EN 60909-0 IIa Ed. (IEC 60909-0:2001-07): Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 0: Calcolo delle correnti.
- IEC 60090-4 First ed. 2000-7: Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente

alternata. Parte 4: Esempi per il calcolo delle correnti di cortocircuito.

- CEI 11-28 1993 Ia Ed. (IEC 781): Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti radiali e bassa tensione.
- CEI 17-5 VIIIa Ed. 2007: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici.
- CEI 20-91 2010: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.
- CEI 23-3/1 Ia Ed. 2004: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.
- CEI 64-8 VIIa Ed. 2012: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.
- IEC 364-5-523: Wiring system. Current-carrying capacities.
- IEC 60364-5-52 IIIa Ed. 2009: Electrical Installations of Buildings - Part 5-52: Selection and Erection of Electrical Equipment - Wiring Systems.
- CEI UNEL 35023 2012: Cavi per energia isolati con gomma o con materiale termoplastico avente grado di isolamento non superiore a 4- Cadute di tensione.
- CEI UNEL 35024/1 1997: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35024/2 1997: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35026 2000: Cavi elettrici con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata.
- CEI 17-43 IIa Ed. 2000: Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS).

- CEI 23-51 IIa Ed. 2004: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.
- NF C 15-100 Calcolo di impianti elettrici in bassa tensione e relative tabelle di portata e declassamento dei cavi secondo norme francesi.
- UNE 20460 Calcolo di impianti elettrici in bassa tensione e relative tabelle di portata e declassamento (UNE 20460-5-523) dei cavi secondo regolamento spagnolo.
- British Standard BS 7671:2008: Requirements for Electrical Installations;
- ABNT NBR 5410, Segunda edição 2004: Instalações elétricas de baixa tensão;

1.21 - ALLEGATO A: DATI COMPLETI UTENZE CALCOLATE

Dati completi utenza

Commessa

Descrizione

Cliente

Luogo

Responsabile

Data 22/06/2017

Alimentazioni

Tipo di quadro

Grado di protezione

Materiali usati

Riferimenti

Parametri # <Default>

Operatore

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.ENEL-Utenza13
Denominazione 1:	
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica		
Potenza nominale:	0 kW	Sistema distribuzione:	TT
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	0 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza totale:	0 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	0 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	3x0+1x0+1G0		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG70R 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore fase:	0E-01 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	0E-01 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	0E-01 A²s
Lunghezza linea:	1 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile Iz:	0 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile neutro:	19,5 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	0 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	0 °C
Coefficiente totale:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	Non verificato

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	0 kA	Ik2min:	0 kA
Ikv max a valle:	0 kA	Ik1fnmax:	0 kA
I magnetica massima:	0 A	Ip1fn:	0 kA
Ik max:	0 kA	Ik1fnmin:	0 kA
Ip:	0 kA	Zk min:	0 mohm
Ik min:	0 kA	Zk max:	0 mohm
Ik2max:	0 kA	Zk1fnmin:	0 mohm
Ip2:	0 kA	Zk1fnmx:	0 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	0,1 A	Potere di interruzione PdI:	n.d.
Numero poli:	4	Norma:	n.d.

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.ENEL TORRETTE-ALLACCIO BT
Denominazione 1:	LINEA INGRESSO
Denominazione 2:	ENTE DISTRIBUTORE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	30,2 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	30,2 kW	Pot. trasferita a monte:	33,5 kVA
Potenza reattiva:	14,6 kVAR	Potenza totale:	55,4 kVA
Corrente di impiego Ib:	71,2 A	Potenza disponibile:	21,9 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	5G16		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG70R 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K²S² conduttore fase:	5,235E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K²S² neutro:	5,235E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K²S² PE:	5,235E+06 A²s
Lunghezza linea:	3 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0,194 %
Corrente ammissibile Iz:	80 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0,194 %
Corrente ammissibile neutro:	80 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	77,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	90 °C
Coefficiente totale:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	71,2 <= 80 <= 80 A

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	10 kA	Ik2min:	6,86 kA
Ikv max a valle:	9,14 kA	Ik1fnmax:	5,39 kA
I magnetica massima:	4591 A	Ip1fn:	10,1 kA
Ik max:	9,14 kA	Ik1fnmin:	4,59 kA
Ip:	16,9 kA	Zk min:	25,3 mohm
Ik min:	7,92 kA	Zk max:	27,7 mohm
Ik2max:	7,91 kA	Zk1fnmin:	42,9 mohm
Ip2:	14,6 kA	Zk1fnmx:	47,8 mohm

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.ENEL TVCC-ALLACCIO BT
Denominazione 1:	LINEA INGRESSO
Denominazione 2:	ENTE DISTRIBUTORE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,81 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,81 kW	Pot. trasferita a monte:	0,9 kVA
Potenza reattiva:	0,392 kVAR	Potenza totale:	5,78 kVA
Corrente di impiego Ib:	3,9 A	Potenza disponibile:	4,88 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G4		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG70R 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	3 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0,058 %
Corrente ammissibile Iz:	40 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0,058 %
Corrente ammissibile neutro:	40 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	30,6 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	53,4 °C
Coefficiente totale:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	3,9 <= 25 <= 40 A

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	6 kA	Ip1fn:	10,1 kA
Ikv max a valle:	3,89 kA	Ik1fnmin:	2,62 kA
I magnetica massima:	2615 A	Zk1fnmin:	59,4 mohm
Ik1fnmax:	3,89 kA	Zk1fnmx:	83,9 mohm

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.ENEL SOLLEVAMENTO-ALLACCIO BT
Denominazione 1:	LINEA INGRESSO
Denominazione 2:	ENTE DISTRIBUTORE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	6,56 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	6,56 kW	Pot. trasferita a monte:	8,11 kVA
Potenza reattiva:	4,77 kVAR	Potenza totale:	22,2 kVA
Corrente di impiego Ib:	13,2 A	Potenza disponibile:	14,1 kVA
Fattore di potenza:	0,809		
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	5G4		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG70R 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	3 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0,107 %
Corrente ammissibile Iz:	35 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0,107 %
Corrente ammissibile neutro:	35 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	38,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	80,2 °C
Coefficiente totale:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	13,2 <= 32 <= 35 A

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	10 kA	Ik2min:	4,2 kA
Ikv max a valle:	6,96 kA	Ik1fnmax:	3,89 kA
I magnetica massima:	2615 A	Ip1fn:	10,1 kA
Ik max:	6,95 kA	Ik1fnmin:	2,61 kA
Ip:	16,9 kA	Zk min:	33,2 mohm
Ik min:	4,85 kA	Zk max:	45,2 mohm
Ik2max:	6,02 kA	Zk1fnmin:	59,4 mohm
Ip2:	14,6 kA	Zk1fnmx:	83,9 mohm

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-TORRETTE RICARICA-GEN
Denominazione 1:	GENERALE QUADRO TORRETTE
Denominazione 2:	RICARICA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	30,2 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	30,2 kW	Pot. trasferita a monte:	33,5 kVA
Potenza reattiva:	14,6 kVAR	Potenza totale:	55,4 kVA
Corrente di impiego Ib:	71,2 A	Potenza disponibile:	21,9 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	9,14 kA	Ik2min:	6,86 kA
Ikv max a valle:	9,14 kA	Ik1fnmax:	5,39 kA
I magnetica massima:	4591 A	Ip1fn:	5,42 kA
Ik max:	9,14 kA	Ik1fnmin:	4,59 kA
Ip:	6,16 kA	Zk min:	25,3 mohm
Ik min:	7,92 kA	Zk max:	27,7 mohm
Ik2max:	7,91 kA	Zk1fnmin:	42,9 mohm
Ip2:	5,82 kA	Zk1fnmx:	47,8 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	80 A
Corrente nominale protez.:	80 A	Taratura magnetica neutro:	800 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Curva di sgancio:	C	PdI \geq I max in ctocto a monte:	25 \geq 9,14 kA
Taratura termica:	80 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	800 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	800 < 4591 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-TORRETTE RICARICA-QE-TOR-1
Denominazione 1:	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

SPD

Tipologia utenza:	Terminale SPD	Tensione nominale:	400 V
Classe di prova SPD:	II	Sistema distribuzione:	TT
Numero poli SPD:	4	Collegamento fasi:	3F+N
Codice materiale SPD:	SNRA9L65401	Frequenza ingresso:	50 Hz
Corrente ad impulso Iimp:	0 kA	Numero carichi utenza:	1
Tensione di protezione Up a Iimp:	1,5 kV		

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	9,14 kA	Ik2min:	6,86 kA
Ikv max a valle:	9,14 kA	Ik1fnmax:	5,39 kA
I magnetica massima:	4591 A	Ip1fn:	5,42 kA
Ik max:	9,14 kA	Ik1fnmin:	4,59 kA
Ip:	6,16 kA	Zk min:	25,3 mohm
Ik min:	7,92 kA	Zk max:	27,7 mohm
Ik2max:	7,91 kA	Zk1fnmin:	42,9 mohm
Ip2:	5,82 kA	Zk1fnmx:	47,8 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	50 A	Potere di interruzione PdI:	120 kA
Numero poli:	3N	PdI >= I max in ctocto a monte:	120 >= 9,14 kA
Curva di sgancio:	gL	Norma:	Icn-EN60898
In fusibile:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-TORRETTE RICARICA-QE-TOR-2
Denominazione 1:	CIRCUITO DI CONTROLLO
Denominazione 2:	TORRETTA 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,1 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,1 kW	Pot. trasferita a monte:	0,111 kVA
Potenza reattiva:	0,048 kVAR	Potenza totale:	0,924 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,481 A	Potenza disponibile:	0,813 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G1.5		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG70R 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore fase:	4,601E+04 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	4,601E+04 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	4,601E+04 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0,064 %
Corrente ammissibile Iz:	23 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0,123 %
Corrente ammissibile neutro:	23 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	22,1 °C
Coefficiente totale:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	0,481 <= 4 <= 23 A

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	5,39 kA	Ip1fn:	1,25 kA
Ikv max a valle:	0,787 kA	Ik1fnmin:	0,404 kA
I magnetica massima:	403,5 A	Zk1fnmin:	293,6 mohm
Ik1fnmax:	0,787 kA	Zk1fnmx:	543,8 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Taratura differenziale:	0,03 A
Corrente nominale protez.:	4 A	Potere di interruzione PdI:	50 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	50 >= 5,39 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	4 A	Lunghezza max protetta:	128,3 m
Taratura magnetica:	40 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	40 < 403,5 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-TORRETTE RICARICA-QE-TOR-3
Denominazione 1:	CIRCUITO DI CONTROLLO
Denominazione 2:	TORRETTA 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,1 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,1 kW	Pot. trasferita a monte:	0,111 kVA
Potenza reattiva:	0,048 kVAR	Potenza totale:	0,924 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,481 A	Potenza disponibile:	0,813 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G1.5		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore fase:	4,601E+04 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	4,601E+04 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	4,601E+04 A²s
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0,096 %
Corrente ammissibile Iz:	21,4 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0,155 %
Corrente ammissibile neutro:	21,4 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di temperatura:	0,93	Temperatura cavo a In:	32,1 °C
Coefficiente totale:	0,93	Coordinamento Ib<In<Iz:	0,481 <= 4 <= 21,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	5,39 kA	Ip1fn:	1,25 kA
Ikv max a valle:	0,543 kA	Ik1fnmin:	0,275 kA
I magnetica massima:	275 A	Zk1fnmin:	425,5 mohm
Ik1fnmax:	0,543 kA	Zk1fnmx:	797,9 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Taratura differenziale:	0,03 A
Corrente nominale protez.:	4 A	Potere di interruzione PdI:	50 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	50 >= 5,39 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	4 A	Lunghezza max protetta:	128,3 m
Taratura magnetica:	40 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	40 < 275 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-TORRETTE RICARICA-QE-TOR-4
Denominazione 1:	ALIMENTAZIONE TORRETTA 1
Denominazione 2:	PRESA 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	7,4 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	7,4 kW	Pot. trasferita a monte:	8,22 kVA
Potenza reattiva:	3,58 kVAR	Potenza totale:	9,24 kVA
Corrente di impiego Ib:	35,6 A	Potenza disponibile:	1,02 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	1,18 %
Corrente ammissibile Iz:	45,6 A	Caduta di tens. totale a Ib:	1,38 %
Corrente ammissibile neutro:	45,6 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	66,6 °C
Coefficiente di temperatura:	0,93	Temperatura cavo a In:	76,2 °C
Coefficiente totale:	0,93	Coordinamento Ib<In<Iz:	35,6 <= 40 <= 45,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	5,39 kA	Ip1fn:	4,13 kA
Ikv max a valle:	2,34 kA	Ik1fnmin:	1,34 kA
I magnetica massima:	1338 A	Zk1fnmin:	98,7 mohm
Ik1fnmax:	2,34 kA	Zk1fnmx:	164 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Taratura differenziale:	0,03 A
Corrente nominale protez.:	40 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,39 kA
Curva di sgancio:	D	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	40 A	Lunghezza max protetta:	36,7 m
Taratura magnetica:	560 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	560 < 1338 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-TORRETTE RICARICA-QE-TOR-5
Denominazione 1:	ALIMENTAZIONE TORRETTA 1
Denominazione 2:	PRESA 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	7,4 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	7,4 kW	Pot. trasferita a monte:	8,22 kVA
Potenza reattiva:	3,58 kVAR	Potenza totale:	9,24 kVA
Corrente di impiego Ib:	35,6 A	Potenza disponibile:	1,02 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	1,18 %
Corrente ammissibile Iz:	45,6 A	Caduta di tens. totale a Ib:	1,19 %
Corrente ammissibile neutro:	45,6 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	66,6 °C
Coefficiente di temperatura:	0,93	Temperatura cavo a In:	76,2 °C
Coefficiente totale:	0,93	Coordinamento Ib<In<Iz:	35,6 <= 40 <= 45,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	5,39 kA	Ip1fn:	4,13 kA
Ikv max a valle:	2,34 kA	Ik1fnmin:	1,34 kA
I magnetica massima:	1338 A	Zk1fnmin:	98,7 mohm
Ik1fnmax:	2,34 kA	Zk1fnmx:	164 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Taratura differenziale:	0,03 A
Corrente nominale protez.:	40 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,39 kA
Curva di sgancio:	D	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	40 A	Lunghezza max protetta:	36,7 m
Taratura magnetica:	560 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	560 < 1338 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-TORRETTE RICARICA-QE-TOR-6
Denominazione 1:	ALIMENTAZIONE TORRETTA 2
Denominazione 2:	PRESA 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	7,4 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	7,4 kW	Pot. trasferita a monte:	8,22 kVA
Potenza reattiva:	3,58 kVAR	Potenza totale:	9,24 kVA
Corrente di impiego Ib:	35,6 A	Potenza disponibile:	1,02 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	1,77 %
Corrente ammissibile Iz:	45,6 A	Caduta di tens. totale a Ib:	1,83 %
Corrente ammissibile neutro:	45,6 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	66,6 °C
Coefficiente di temperatura:	0,93	Temperatura cavo a In:	76,2 °C
Coefficiente totale:	0,93	Coordinamento Ib<In<Iz:	35,6 <= 40 <= 45,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	5,39 kA	Ip1fn:	4,13 kA
Ikv max a valle:	1,77 kA	Ik1fnmin:	0,97 kA
I magnetica massima:	970,2 A	Zk1fnmin:	130,2 mohm
Ik1fnmax:	1,77 kA	Zk1fnmx:	226,2 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Taratura differenziale:	0,03 A
Corrente nominale protez.:	40 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,39 kA
Curva di sgancio:	D	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	40 A	Lunghezza max protetta:	36,7 m
Taratura magnetica:	560 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	560 < 970,2 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-TORRETTE RICARICA-QE-TOR-7
Denominazione 1:	ALIMENTAZIONE TORRETTA 2
Denominazione 2:	PRESA 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	7,4 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	7,4 kW	Pot. trasferita a monte:	8,22 kVA
Potenza reattiva:	3,58 kVAR	Potenza totale:	9,24 kVA
Corrente di impiego Ib:	35,6 A	Potenza disponibile:	1,02 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG70R 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	1,77 %
Corrente ammissibile Iz:	45,6 A	Caduta di tens. totale a Ib:	1,97 %
Corrente ammissibile neutro:	45,6 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	66,6 °C
Coefficiente di temperatura:	0,93	Temperatura cavo a In:	76,2 °C
Coefficiente totale:	0,93	Coordinamento Ib<In<Iz:	35,6 <= 40 <= 45,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	5,39 kA	Ip1fn:	4,13 kA
Ikv max a valle:	1,77 kA	Ik1fnmin:	0,97 kA
I magnetica massima:	970,2 A	Zk1fnmin:	130,2 mohm
Ik1fnmax:	1,77 kA	Zk1fnmx:	226,2 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Taratura differenziale:	0,03 A
Corrente nominale protez.:	40 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,39 kA
Curva di sgancio:	D	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	40 A	Lunghezza max protetta:	36,7 m
Taratura magnetica:	560 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	560 < 970,2 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-TORRETTE RICARICA-QE-TOR-8
Denominazione 1:	RESISTENZA ANTINCONDENSA
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,06 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,06 kW	Pot. trasferita a monte:	0,067 kVA
Potenza reattiva:	0,029 kVAR	Potenza totale:	0,924 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,289 A	Potenza disponibile:	0,857 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	5,39 kA	Ip1fn:	1,25 kA
Ikv max a valle:	5,39 kA	Ik1fnmin:	4,59 kA
I magnetica massima:	4590 A	Zk1fnmin:	42,9 mohm
Ik1fnmax:	5,39 kA	Zk1fnmx:	47,8 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	40 < 4590 A
Corrente nominale protez.:	4 A	Taratura differenziale:	0,3 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	50 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	50 >= 5,39 kA
Taratura termica:	4 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	40 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-TORRETTE RICARICA-QE-TOR-9
Denominazione 1:	AUSILIARI
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,3 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,3 kW	Pot. trasferita a monte:	0,333 kVA
Potenza reattiva:	0,145 kVAR	Potenza totale:	0,924 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,44 A	Potenza disponibile:	0,591 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN)

Ikm max a monte:	5,39 kA	Ip1fn:	1,25 kA
Ikv max a valle:	5,39 kA	Ik1fnmin:	4,59 kA
I magnetica massima:	4590 A	Zk1fnmin:	42,9 mohm
Ik1fnmax:	5,39 kA	Zk1fnmx:	47,8 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	40 < 4590 A
Corrente nominale protez.:	4 A	Taratura differenziale:	0,3 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	50 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	50 >= 5,39 kA
Taratura termica:	4 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	40 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-TVCC-GEN
Denominazione 1:	GENERALE QUADRO TVCC
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,81 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,81 kW	Pot. trasferita a monte:	0,9 kVA
Potenza reattiva:	0,392 kVAR	Potenza totale:	5,78 kVA
Corrente di impiego Ib:	3,9 A	Potenza disponibile:	4,88 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	3,89 kA	Ip1fn:	2,9 kA
Ikv max a valle:	3,89 kA	Ik1fnmin:	2,62 kA
I magnetica massima:	2615 A	Zk1fnmin:	59,4 mohm
Ik1fnmax:	3,89 kA	Zk1fnmx:	83,9 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	250 < 2615 A
Corrente nominale protez.:	25 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,89 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	25 A		
Taratura magnetica:	250 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-TVCC-QE-TVCC-1
Denominazione 1:	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

SPD

Tipologia utenza:	Terminale SPD	Tensione nominale:	231 V
Classe di prova SPD:	II	Sistema distribuzione:	TT
Numero poli SPD:	1N	Collegamento fasi:	L1-N
Codice materiale SPD:	SNRA9L65501	Frequenza ingresso:	50 Hz
Corrente ad impulso Iimp:	0 kA	Numero carichi utenza:	1
Tensione di protezione Up a Iimp:	1,5 kV		

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	3,89 kA	Ip1fn:	2,9 kA
Ikv max a valle:	3,89 kA	Ik1fnmin:	2,62 kA
I magnetica massima:	2615 A	Zk1fnmin:	59,4 mohm
Ik1fnmax:	3,89 kA	Zk1fnmx:	83,9 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	50 A	Potere di interruzione PdI:	120 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	120 >= 3,89 kA
Curva di sgancio:	gL	Norma:	Icn-EN60898
In fusibile:	20 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-TVCC-QE-TVCC-2
Denominazione 1:	ALIMENTAZIONE
Denominazione 2:	VIDEOREGISTRATORE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,15 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,15 kW	Pot. trasferita a monte:	0,167 kVA
Potenza reattiva:	0,073 kVAR	Potenza totale:	1,39 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,722 A	Potenza disponibile:	1,22 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G1.5		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG70R 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore fase:	4,601E+04 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	4,601E+04 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	4,601E+04 A²s
Lunghezza linea:	1 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0,01 %
Corrente ammissibile Iz:	23 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0,067 %
Corrente ammissibile neutro:	23 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	24,8 °C
Coefficiente totale:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	0,722 <= 6 <= 23 A

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	3,89 kA	Ip1fn:	1,57 kA
Ikv max a valle:	2,8 kA	Ik1fnmin:	1,66 kA
I magnetica massima:	1661 A	Zk1fnmin:	82,6 mohm
Ik1fnmax:	2,8 kA	Zk1fnmx:	132,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Taratura differenziale:	0,3 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 3,89 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	6 A	Lunghezza max protetta:	85,6 m
Taratura magnetica:	60 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	60 < 1661 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-TVCC-QE-TVCC-3
Denominazione 1:	ALIMENTAZIONE SWITCH
Denominazione 2:	INDUSTRIALE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,1 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,1 kW	Pot. trasferita a monte:	0,111 kVA
Potenza reattiva:	0,048 kVAR	Potenza totale:	1,39 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,481 A	Potenza disponibile:	1,27 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G1.5		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG70R 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore fase:	4,601E+04 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	4,601E+04 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	4,601E+04 A²s
Lunghezza linea:	1 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	0,006 %
Corrente ammissibile Iz:	21,4 A	Caduta di tens. totale a Ib:	0,064 %
Corrente ammissibile neutro:	21,4 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di temperatura:	0,93	Temperatura cavo a In:	34,7 °C
Coefficiente totale:	0,93	Coordinamento Ib<In<Iz:	0,481 <= 6 <= 21,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	3,89 kA	Ip1fn:	1,57 kA
Ikv max a valle:	2,8 kA	Ik1fnmin:	1,66 kA
I magnetica massima:	1661 A	Zk1fnmin:	82,6 mohm
Ik1fnmax:	2,8 kA	Zk1fnmx:	132,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Taratura differenziale:	0,3 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 3,89 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	6 A	Lunghezza max protetta:	85,6 m
Taratura magnetica:	60 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	60 < 1661 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-TVCC-QE-TVCC-4
Denominazione 1:	DORSALE TELECAMERE
Denominazione 2:	IN CAMPO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,2 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,2 kW	Pot. trasferita a monte:	0,222 kVA
Potenza reattiva:	0,097 kVAR	Potenza totale:	1,39 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,962 A	Potenza disponibile:	1,16 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG7OR 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	280 m	Caduta di tens. parziale a Ib:	2,15 %
Corrente ammissibile Iz:	27,9 A	Caduta di tens. totale a Ib:	2,21 %
Corrente ammissibile neutro:	27,9 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	30,1 °C
Coefficiente di temperatura:	0,93	Temperatura cavo a In:	32,8 °C
Coefficiente totale:	0,93	Coordinamento Ib<In<Iz:	0,962 <= 6 <= 27,9 A

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	3,89 kA	Ip1fn:	1,57 kA
Ikv max a valle:	0,051 kA	Ik1fnmin:	0,025 kA
I magnetica massima:	25,5 A	Zk1fnmin:	4499 mohm
Ik1fnmax:	0,051 kA	Zk1fnmx:	8620 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Taratura differenziale:	0,3 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 3,89 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	6 A	Lunghezza max protetta:	142,6 m
Taratura magnetica:	60 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-TVCC-QE-TVCC-5
Denominazione 1:	RESISTENZA ANTINCONDENSA
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,06 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,06 kW	Pot. trasferita a monte:	0,067 kVA
Potenza reattiva:	0,029 kVAR	Potenza totale:	1,39 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,289 A	Potenza disponibile:	1,32 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN)

Ikm max a monte:	3,89 kA	Ip1fn:	1,57 kA
Ikv max a valle:	3,89 kA	Ik1fnmin:	2,62 kA
I magnetica massima:	2615 A	Zk1fnmin:	59,4 mohm
Ik1fnmax:	3,89 kA	Zk1fnmx:	83,9 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	60 < 2615 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Taratura differenziale:	0,3 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 3,89 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	60 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-TVCC-QE-TVCC-6
Denominazione 1:	AUSILIARI
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,3 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,3 kW	Pot. trasferita a monte:	0,333 kVA
Potenza reattiva:	0,145 kVAR	Potenza totale:	1,39 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,44 A	Potenza disponibile:	1,05 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN)

Ikm max a monte:	3,89 kA	Ip1fn:	1,57 kA
Ikv max a valle:	3,89 kA	Ik1fnmin:	2,62 kA
I magnetica massima:	2615 A	Zk1fnmin:	59,4 mohm
Ik1fnmax:	3,89 kA	Zk1fnmx:	83,9 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	60 < 2615 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Taratura differenziale:	0,3 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 3,89 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	60 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-SOLLEVAMENTO-GEN
Denominazione 1:	GENERALE QUADRO
Denominazione 2:	SOLLEVAMENTO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	6,56 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	6,56 kW	Pot. trasferita a monte:	8,11 kVA
Potenza reattiva:	4,77 kVAR	Potenza totale:	22,2 kVA
Corrente di impiego Ib:	13,2 A	Potenza disponibile:	14,1 kVA
Fattore di potenza:	0,809		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	6,95 kA	Ik2min:	4,2 kA
Ikv max a valle:	6,96 kA	Ik1fnmax:	3,89 kA
I magnetica massima:	2615 A	Ip1fn:	3,68 kA
Ik max:	6,95 kA	Ik1fnmin:	2,61 kA
Ip:	4,28 kA	Zk min:	33,2 mohm
Ik min:	4,85 kA	Zk max:	45,2 mohm
Ik2max:	6,02 kA	Zk1fnmin:	59,4 mohm
Ip2:	3,97 kA	Zk1fnmx:	83,9 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	32 A
Corrente nominale protez.:	32 A	Taratura magnetica neutro:	448 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	D	PdI \geq I max in ctocto a monte:	10 \geq 6,95 kA
Taratura termica:	32 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	448 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	448 < 2615 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-SOLLEVAMENTO-QE-SOL-1
Denominazione 1:	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

SPD

Tipologia utenza:	Terminale SPD	Tensione nominale:	400 V
Classe di prova SPD:	II	Sistema distribuzione:	TT
Numero poli SPD:	4	Collegamento fasi:	3F+N
Codice materiale SPD:	SNRA9L65401	Frequenza ingresso:	50 Hz
Corrente ad impulso Iimp:	0 kA	Numero carichi utenza:	1
Tensione di protezione Up a Iimp:	1,5 kV		

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	6,96 kA	Ik2min:	4,2 kA
Ikv max a valle:	6,96 kA	Ik1fnmax:	3,89 kA
I magnetica massima:	2615 A	Ip1fn:	3,68 kA
Ik max:	6,95 kA	Ik1fnmin:	2,61 kA
Ip:	4,28 kA	Zk min:	33,2 mohm
Ik min:	4,85 kA	Zk max:	45,2 mohm
Ik2max:	6,02 kA	Zk1fnmin:	59,4 mohm
Ip2:	3,97 kA	Zk1fnmx:	83,9 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	50 A	Potere di interruzione PdI:	120 kA
Numero poli:	3N	PdI \geq I max in ctocto a monte:	120 \geq 6,96 kA
Curva di sgancio:	gL	Norma:	Icn-EN60898
In fusibile:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-SOLLEVAMENTO-QE-SOL-2
Denominazione 1:	GENERALE POMPE
Denominazione 2:	Ia PIOGGIA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	2 kW	Collegamento fasi:	3F
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	2 kW	Pot. trasferita a monte:	2,5 kVA
Potenza reattiva:	1,5 kVAR	Potenza totale:	4,36 kVA
Corrente di impiego Ib:	3,61 A	Potenza disponibile:	1,86 kVA
Fattore di potenza:	0,8		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	6,96 kA	Ik2max:	6,02 kA
Ikv max a valle:	6,96 kA	Ip2:	3,97 kA
I magnetica massima:	4204 A	Ik2min:	4,2 kA
Ik max:	6,95 kA	Zk min:	33,2 mohm
Ip:	4,28 kA	Zk max:	45,2 mohm
Ik min:	4,85 kA		

Protezione

Corrente nominale protez.:	25 A	Taratura differenziale:	0,03 A
Numero poli:	3	Norma:	Icu-EN60947
Corrente sovraccarico Ins:	6,3 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-SOLLEVAMENTO-QE-SOL-3
Denominazione 1:	GENERALE POMPE
Denominazione 2:	2a PIOGGIA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	4 kW	Collegamento fasi:	3F
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	4 kW	Pot. trasferita a monte:	5 kVA
Potenza reattiva:	3 kVAR	Potenza totale:	8,73 kVA
Corrente di impiego Ib:	7,22 A	Potenza disponibile:	3,73 kVA
Fattore di potenza:	0,8		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	6,95 kA	Ik2max:	6,02 kA
Ikv max a valle:	6,96 kA	Ip2:	3,97 kA
I magnetica massima:	4204 A	Ik2min:	4,2 kA
Ik max:	6,95 kA	Zk min:	33,2 mohm
Ip:	4,28 kA	Zk max:	45,2 mohm
Ik min:	4,85 kA		

Protezione

Corrente nominale protez.:	25 A	Taratura differenziale:	0,03 A
Numero poli:	3	Norma:	Icu-EN60947
Corrente sovraccarico Ins:	12,6 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-SOLLEVAMENTO-QE-SOL-4
Denominazione 1:	RESISTENZA ANTINCONDENSA
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,06 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,06 kW	Pot. trasferita a monte:	0,067 kVA
Potenza reattiva:	0,029 kVAR	Potenza totale:	1,39 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,289 A	Potenza disponibile:	1,32 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN)

Ikm max a monte:	3,89 kA	Ip1fn:	1,57 kA
Ikv max a valle:	3,89 kA	Ik1fnmin:	2,61 kA
I magnetica massima:	2614 A	Zk1fnmin:	59,4 mohm
Ik1fnmax:	3,89 kA	Zk1fnmx:	83,9 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	60 < 2614 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Taratura differenziale:	0,3 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 3,89 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	60 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-SOLLEVAMENTO-QE-SOL-5
Denominazione 1:	AUSILIARI
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,5 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,5 kW	Pot. trasferita a monte:	0,556 kVA
Potenza reattiva:	0,242 kVAR	Potenza totale:	1,39 kVA
Corrente di impiego Ib:	2,4 A	Potenza disponibile:	0,83 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	3,89 kA	Ip1fn:	1,57 kA
Ikv max a valle:	3,89 kA	Ik1fnmin:	2,61 kA
I magnetica massima:	2614 A	Zk1fnmin:	59,4 mohm
Ik1fnmax:	3,89 kA	Zk1fnmx:	83,9 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	60 < 2614 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Taratura differenziale:	0,3 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 3,89 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	60 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-SOLLEVAMENTO-QE-SOL-2-1
Denominazione 1:	POMPA 1
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale motore		
Potenza nominale:	2 kW	Collegamento fasi:	3F
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	2 kW	Pot. trasferita a monte:	2,5 kVA
Potenza reattiva:	1,5 kVAR	Potenza totale:	4,36 kVA
Corrente di impiego Ib:	3,61 A	Potenza disponibile:	1,86 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V	Potenza meccanica motore:	2 kW
Sistema distribuzione:	TT	Rendimento motore:	1

Cavi

Formazione:	4G1.5		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG70R 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore fase:	4,601E+04 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² PE:	4,601E+04 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tens. parziale a Ib:	1,07 %
Lunghezza linea:	50 m	Caduta di tens. totale a Ib:	1,15 %
Corrente ammissibile Iz:	19 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	n.d.	Temperatura cavo a Ib:	22,5 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	27,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	3,61 <= 6,3 <= 19 A
Coefficiente totale:	1		

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	6,96 kA	Ik2max:	0,29 kA
Ikv max a valle:	0,337 kA	Ip2:	2,17 kA
I magnetica massima:	144,7 A	Ik2min:	0,145 kA
Ik max:	0,335 kA	Zk min:	689,3 mohm
Ip:	2,29 kA	Zk max:	1313 mohm
Ik min:	0,167 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MS+C	Potere di interruzione PdI:	100 kA
Corrente nominale protez.:	6,3 A	PdI >= I max in ctocto a monte:	100 >= 6,96 kA
Numero poli:	3	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	6,3 A	Lunghezza max protetta:	117,6 m
Taratura magnetica:	75,6 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	75,6 < 144,7 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-SOLLEVAMENTO-QE-SOL-2-2
Denominazione 1:	POMPA 2(RISERVA)
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale motore		
Potenza nominale:	2 kW	Collegamento fasi:	3F
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	2 kW	Pot. trasferita a monte:	2,5 kVA
Potenza reattiva:	1,5 kVAR	Potenza totale:	4,36 kVA
Corrente di impiego Ib:	3,61 A	Potenza disponibile:	1,86 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V	Potenza meccanica motore:	2 kW
Sistema distribuzione:	TT	Rendimento motore:	1

Cavi

Formazione:	4G1.5		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG70R 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore fase:	4,601E+04 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² PE:	4,601E+04 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tens. parziale a Ib:	0 %
Lunghezza linea:	50 m	Caduta di tens. totale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile Iz:	19 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	n.d.	Temperatura cavo a Ib:	22,5 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	27,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	3,61 <= 6,3 <= 19 A
Coefficiente totale:	1		

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	6,96 kA	Ik2max:	0 kA
Ikv max a valle:	0 kA	Ip2:	8,87 kA
I magnetica massima:	0 A	Ik2min:	0 kA
Ik max:	0 kA	Zk min:	0 mohm
Ip:	10,2 kA	Zk max:	0 mohm
Ik min:	0 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MS+C	Potere di interruzione PdI:	100 kA
Corrente nominale protez.:	6,3 A	PdI >= I max in ctocto a monte:	100 >= 6,96 kA
Numero poli:	3	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	6,3 A	Lunghezza max protetta:	117,6 m
Taratura magnetica:	75,6 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-SOLLEVAMENTO-QE-SOL-3-1
Denominazione 1:	POMPA 3
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale motore		
Potenza nominale:	2 kW	Collegamento fasi:	3F
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	2 kW	Pot. trasferita a monte:	2,5 kVA
Potenza reattiva:	1,5 kVAR	Potenza totale:	4,36 kVA
Corrente di impiego Ib:	3,61 A	Potenza disponibile:	1,86 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V	Potenza meccanica motore:	2 kW
Sistema distribuzione:	TT	Rendimento motore:	1

Cavi

Formazione:	4G1.5		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG70R 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore fase:	4,601E+04 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² PE:	4,601E+04 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tens. parziale a Ib:	0,533 %
Lunghezza linea:	25 m	Caduta di tens. totale a Ib:	0,615 %
Corrente ammissibile Iz:	19 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	n.d.	Temperatura cavo a Ib:	22,5 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	27,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	3,61 <= 6,3 <= 19 A
Coefficiente totale:	1		

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	6,96 kA	Ik2max:	0,558 kA
Ikv max a valle:	0,647 kA	Ip2:	2,17 kA
I magnetica massima:	280,7 A	Ik2min:	0,281 kA
Ik max:	0,645 kA	Zk min:	358,3 mohm
Ip:	2,29 kA	Zk max:	676,8 mohm
Ik min:	0,324 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MS+C	Potere di interruzione PdI:	100 kA
Corrente nominale protez.:	6,3 A	PdI >= I max in ctocto a monte:	100 >= 6,96 kA
Numero poli:	3	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	6,3 A	Lunghezza max protetta:	117,6 m
Taratura magnetica:	75,6 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	75,6 < 280,7 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-SOLLEVAMENTO-QE-SOL-3-2
Denominazione 1:	POMPA 4
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale motore		
Potenza nominale:	2 kW	Collegamento fasi:	3F
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	2 kW	Pot. trasferita a monte:	2,5 kVA
Potenza reattiva:	1,5 kVAR	Potenza totale:	4,36 kVA
Corrente di impiego Ib:	3,61 A	Potenza disponibile:	1,86 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V	Potenza meccanica motore:	2 kW
Sistema distribuzione:	TT	Rendimento motore:	1

Cavi

Formazione:	4G1.5		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG70R 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore fase:	4,601E+04 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² PE:	4,601E+04 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tens. parziale a Ib:	0,533 %
Lunghezza linea:	25 m	Caduta di tens. totale a Ib:	0,615 %
Corrente ammissibile Iz:	19 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	n.d.	Temperatura cavo a Ib:	22,5 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	27,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	3,61 <= 6,3 <= 19 A
Coefficiente totale:	1		

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	6,96 kA	Ik2max:	0,558 kA
Ikv max a valle:	0,647 kA	Ip2:	2,17 kA
I magnetica massima:	280,7 A	Ik2min:	0,281 kA
Ik max:	0,645 kA	Zk min:	358,3 mohm
Ip:	2,29 kA	Zk max:	676,8 mohm
Ik min:	0,324 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MS+C	Potere di interruzione PdI:	100 kA
Corrente nominale protez.:	6,3 A	PdI >= I max in ctocto a monte:	100 >= 6,96 kA
Numero poli:	3	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	6,3 A	Lunghezza max protetta:	117,6 m
Taratura magnetica:	75,6 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	75,6 < 280,7 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+PARCHEGGIO.QE-SOLLEVAMENTO-QE-SOL-3-3
Denominazione 1:	POMPA 5(RISERVA)
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale motore		
Potenza nominale:	2 kW	Collegamento fasi:	3F
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	2 kW	Pot. trasferita a monte:	2,5 kVA
Potenza reattiva:	1,5 kVAR	Potenza totale:	4,36 kVA
Corrente di impiego Ib:	3,61 A	Potenza disponibile:	1,86 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V	Potenza meccanica motore:	2 kW
Sistema distribuzione:	TT	Rendimento motore:	1

Cavi

Formazione:	4G1.5		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG70R 0.6/1 kV		
Tipo isolante:	EPR	K ² S ² conduttore fase:	4,601E+04 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² PE:	4,601E+04 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tens. parziale a Ib:	0 %
Lunghezza linea:	25 m	Caduta di tens. totale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile Iz:	19 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	n.d.	Temperatura cavo a Ib:	22,5 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	27,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<In<Iz:	3,61 <= 6,3 <= 19 A
Coefficiente totale:	1		

Condizioni di guasto (CEI EN

Ikm max a monte:	6,96 kA	Ik2max:	0 kA
Ikv max a valle:	0 kA	Ip2:	8,87 kA
I magnetica massima:	0 A	Ik2min:	0 kA
Ik max:	0 kA	Zk min:	0 mohm
Ip:	10,2 kA	Zk max:	0 mohm
Ik min:	0 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MS+C	Potere di interruzione PdI:	100 kA
Corrente nominale protez.:	6,3 A	PdI >= I max in ctocto a monte:	100 >= 6,96 kA
Numero poli:	3	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	6,3 A	Lunghezza max protetta:	117,6 m
Taratura magnetica:	75,6 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		