



scala 1:100**scala 1:100**

NOTE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO AD ESPANSIONE DIRETTA

- Seguire le saldature in atmosfera di azoto come illustrato, per evitare effetti derivanti da contaminazione del circuito imputabile a saldatura "in aria" e presenza di scorie di rame.

Nel caso di collettori:

- le unità interne di maggiore capacità devono essere collegate alle uscite più vicine all'ingresso del collettore
- le eventuali uscite non utilizzate devono essere quelle più vicine all'ingresso del collettore.
- Installare i collettori solo in orizzontale

INSTALLAZIONE NON CORRETTA

INSTALLAZIONE CORRETTA

Nel caso di giunti:

- sono da installare solo in orizzontale o verticale
- massima inclinazione ammessa $\pm 3^\circ$

[illegible]

progettazione architettonica

STUDIO MACOLA

arch. Giorgio Macola
 Dante Delfino, 61 - 30123 Venezia
 telefono 041/5205647 - fax 39 041/5242720
 www.studiomacola.it - architet@studiomacola.it
 e-mail 0003774292

progettista
 arch. Giorgio Macola

**DIRETTORE
 DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
 dott. Danilo Guarti**

**DIRETTORE SETTORI LLPP E MANUTENZIONI E RUP
 ing. Ettore Gallazzo**

